

#129131#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1544857
Номер абонента:
Адрес установки: Донского, 27 БФУ
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	32	0,015	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

$$Q = M \rho (h_p - h_o)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 20.04.2025 по 20.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tп	to	Рп	Ро	
				-	+					
20.04	0,045	3,5	3,4	---	0,0	63,32	50,31	0,91	0,51	24,00
21.04	0,046	4,3	4,3	---	0,0	59,65	49,24	0,91	0,51	24,00
22.04	0,053	3,9	3,9	0,0	---	62,23	48,70	0,91	0,51	24,00
23.04	0,047	3,8	3,8	0,0	---	62,39	50,07	0,91	0,51	24,00
24.04	0,048	3,9	3,9	0,0	---	62,15	49,75	0,91	0,51	24,00
25.04	0,059	4,1	4,1	0,0	---	62,28	47,91	0,91	0,51	24,00
26.04	0,044	3,9	3,9	0,1	---	62,14	50,82	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,34	27,3	27,5	0,2	0,0	61,97	49,51	0,91	0,51	168,00
27.04	0,046	3,9	3,9	0,1	---	62,21	50,38	0,91	0,51	24,00
28.04	0,051	3,9	4,0	0,1	---	62,26	49,48	0,91	0,51	24,00
29.04	0,048	3,9	4,0	0,1	---	62,10	49,98	0,91	0,51	24,00
30.04	0,048	3,8	3,9	0,1	---	62,37	49,80	0,91	0,51	24,00
01.05	0,051	3,9	4,0	0,1	---	62,45	49,32	0,91	0,51	24,00
02.05	0,044	3,8	3,9	0,1	---	62,26	50,57	0,91	0,51	24,00
03.05	0,049	4,3	4,4	0,1	---	60,30	49,23	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,34	27,5	28,0	0,5	0,0	61,96	49,81	0,91	0,51	168,00
04.05	0,049	4,1	4,2	0,1	---	61,87	50,09	0,91	0,51	24,00
05.05	0,047	4,0	4,1	0,1	---	61,94	50,27	0,91	0,51	24,00
06.05	0,038	6,3	6,3	0,0	---	54,34	48,73	0,91	0,51	24,00
07.05	0,050	5,5	5,5	0,0	---	59,64	50,62	0,91	0,51	24,00
08.05	0,049	4,0	4,0	0,0	---	62,27	50,14	0,91	0,51	24,00
09.05	0,054	4,1	4,1	0,0	---	62,40	49,16	0,91	0,51	24,00
10.05	0,052	4,0	4,0	0,0	---	62,45	49,56	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,34	32,0	32,2	0,2	0,0	60,20	49,76	0,91	0,51	168,00
11.05	0,048	4,0	4,0	0,0	---	62,24	50,27	0,91	0,51	24,00
12.05	0,050	3,9	3,9	0,0	---	62,39	49,65	0,91	0,51	24,00
13.05	0,071	4,2	4,2	0,0	---	62,73	45,96	0,91	0,51	24,00
14.05	0,048	4,0	4,0	0,0	---	61,55	49,51	0,91	0,51	24,00
15.05	0,051	4,0	4,1	0,0	---	60,82	48,46	0,91	0,51	24,00
16.05	0,054	4,2	4,3	0,0	---	61,95	49,19	0,91	0,51	24,00
17.05	0,046	4,0	4,1	0,0	---	62,12	50,76	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,37	28,4	28,6	0,3	0,0	61,97	49,09	0,91	0,51	168,00
18.05	0,049	4,0	4,0	0,1	---	62,34	50,04	0,91	0,51	24,00
19.05	0,055	4,1	4,1	0,0	---	62,30	48,87	0,91	0,51	24,00
20.05	0,050	3,8	3,9	0,1	---	62,58	49,70	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,15	11,8	12,0	0,2	0,0	62,40	49,53	0,91	0,51	72,00
Итого:	1,54	127,0	128,3	1,4	0,0	61,56	49,55	0,91	0,51	744,0
dT=						12,01				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,54					
Показания интеграторов	На 24:00 19.04.2025	На 24:00 20.05.2025	Результат за период		На 12:00 21.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	436,20	437,74	1,54		437,77		
Расход теплоносителя Mп, т	16063,7	16190,7	127,0		16192,6		
Расход теплоносителя Mo, т	15991,6	16119,9	128,3		16121,9		
Время наработки, ч	22861,9	23605,0	744,0		23617,5		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

