

#133030#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1544857
 Номер абонента:
 Адрес установки: Донского, 27 БФУ
 Система: Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	32	0,015	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

$$Q = Mп(hп - hо)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные
 с 21.05.2025 по 21.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
21.05	0,047	3,8	3,8	0,0	---	62,46	50,20	0,91	0,51	24,00
22.05	0,054	4,0	4,0	0,1	---	62,47	48,89	0,91	0,51	24,00
23.05	0,057	3,9	4,0	0,1	---	62,37	47,94	0,91	0,51	24,00
24.05	0,055	3,9	4,0	0,1	---	62,29	48,33	0,91	0,51	24,00
25.05	0,062	3,9	4,0	0,1	---	62,68	46,98	0,91	0,51	24,00
26.05	0,049	3,9	3,9	0,1	---	62,26	49,71	0,91	0,51	24,00
27.05	0,050	3,8	3,9	0,1	---	62,48	49,33	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,37	27,2	27,6	0,5	0,0	62,43	48,76	0,91	0,51	168,00
28.05	0,055	3,6	3,7	0,1	---	63,10	48,21	0,91	0,51	24,00
29.05	0,047	3,5	3,5	0,1	---	61,93	48,85	0,91	0,51	24,00
30.05	0,047	3,5	3,6	0,1	---	63,04	49,63	0,91	0,51	24,00
31.05	0,052	4,5	4,5	0,0	---	61,13	49,62	0,91	0,51	24,00
01.06	0,051	3,7	3,7	0,0	---	62,83	48,97	0,91	0,51	24,00
02.06	0,046	3,5	3,6	0,0	---	62,82	50,01	0,91	0,51	24,00
03.06	0,054	3,7	3,7	0,0	---	62,85	48,36	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,35	26,0	26,3	0,3	0,0	62,48	49,10	0,91	0,51	168,00
04.06	0,046	3,6	3,6	0,0	---	62,68	49,90	0,91	0,51	24,00
05.06	0,045	3,6	3,6	0,0	---	62,57	50,18	0,91	0,51	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.06	0,099	7,1	7,1	0,0	---	62,79	49,46	0,91	0,51	48,00
08.06	0,050	3,6	3,6	---	0,0	62,59	48,74	0,91	0,51	24,00
09.06	0,050	3,7	3,6	---	0,0	62,51	48,85	0,91	0,51	24,00
10.06	0,044	3,6	3,6	---	0,0	62,33	50,21	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,33	25,1	25,1	0,0	0,1	62,61	49,54	0,91	0,51	168,00
11.06	0,043	3,8	3,7	---	0,0	62,10	50,75	0,91	0,51	24,00
12.06	0,049	3,9	3,9	---	0,0	62,03	49,55	0,91	0,51	24,00
13.06	0,043	3,6	3,6	---	0,0	62,41	50,76	0,91	0,51	24,00
14.06	0,046	3,6	3,6	---	0,0	62,76	49,92	0,91	0,51	24,00
15.06	0,049	3,6	3,6	---	0,0	62,79	49,31	0,91	0,51	24,00
16.06	0,043	3,6	3,6	---	0,0	62,42	50,54	0,91	0,51	24,00
17.06	0,046	3,6	3,6	---	0,0	62,57	49,84	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,32	25,7	25,6	0,0	0,1	62,43	50,09	0,91	0,51	168,00
18.06	0,046	3,6	3,6	---	0,0	62,51	49,86	0,91	0,51	24,00
19.06	0,046	4,0	4,0	---	0,0	61,52	50,12	0,91	0,51	24,00
20.06	0,047	3,9	3,9	---	0,0	61,86	50,05	0,91	0,51	24,00
Итого:	0,14	11,5	11,4	0,0	0,1	61,94	50,02	0,91	0,51	72,00
Итого:	1,52	115,5	116,0	0,8	0,3	62,43	49,42	0,91	0,51	744,0

$$\Delta T = 13,01$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,52					
Показания интеграторов	На 24:00 20.05.2025	На 24:00 20.06.2025	Результат за период		На 18:00 25.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	437,74	439,26	1,52		439,47		
Расход теплоносителя Mп, т	16190,7	16306,2	115,5		16322,8		
Расход теплоносителя Mo, т	16119,9	16236,0	116,0		16252,5		
Время наработки, ч	23605,0	24349,0	744,0		24463,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтехн, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v3.18

