

# #72325#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Центр медицинской профилактики, ГУЗ  
Адрес потребителя: Литовский вал 64 А, Калининград  
Номер абонента: 4035  
Порядковый номер: 846  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 30842  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2024	3,017	216,05	24	0	78,8	66,8	-
22.01.2024	2,955	222,43	24	0	75	63,7	-
23.01.2024	2,745	224,3	24	0	71,7	61,3	-
24.01.2024	2,678	218,94	24	0	70,9	60,5	-
25.01.2024	2,713	214,53	24	0	70,8	60	-
26.01.2024	2,913	216,23	24	0	74,4	63	-
27.01.2024	2,648	218,33	24	0	73,6	63,2	-
28.01.2024	2,623	219,72	24	0	73	62,8	-
29.01.2024	2,925	223,81	24	0	73,5	62,4	-
30.01.2024	2,845	222,51	23,99	128	72,9	62	-
31.01.2024	2,706	219,41	24	0	71,6	61,2	-
01.02.2024	2,785	216,57	24	0	71,8	60,9	-
02.02.2024	2,757	214,86	24	0	72,3	61,4	-
03.02.2024	2,446	216,92	24	0	71,2	61,6	-
04.02.2024	2,362	206,84	24	0	70,3	60,5	-
05.02.2024	2,438	202,25	23,78	128	68	57,6	-
06.02.2024	2,745	207,53	24	0	73,7	62,4	-
07.02.2024	2,714	208,94	24	0	73,2	62,2	-
08.02.2024	2,857	208,64	24	0	76,7	65	-
09.02.2024	2,897	205,29	24	0	77,4	65,4	-
10.02.2024	2,71	204,28	24	0	76,9	65,6	-
11.02.2024	2,594	205,61	24	0	74,7	63,9	-
12.02.2024	2,477	206,55	24	0	69,8	59,5	-
13.02.2024	2,56	209,08	24	0	70,7	60,3	-
14.02.2024	2,587	218,95	24	0	70,8	60,7	-
15.02.2024	2,587	225,18	24	0	70,9	61,2	-
16.02.2024	2,273	190,18	24	0	70,9	60,5	-
17.02.2024	1,839	143,47	24	0	71	60	-
18.02.2024	1,896	135,07	24	0	72,4	60,4	-
19.02.2024	2,148	141,07	24	0	74,4	61,5	-
20.02.2024	2,211	144,06	24	0	73,3	60,3	-
Итого:	80,651	6327,6	743,77	0	0	0	0
Гкал	69,359						

Общее время работы системы, ч: 744  
Период нормальной работы системы, ч: 743,77

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2024	13580,299	736024,32	174243,72
20.02.2024	13660,95	742351,92	174987,49

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2024 7:13:23