

# #23105#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Центр медицинской профилактики, ГУЗ  
Адрес потребителя Литовский вал 64 А, Калининград  
Номер абонента 4035  
Порядковый номер 846  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30842  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2023	2,875	163,61	24	0	71,6	56,7	-
22.02.2023	3,022	156,88	24	0	74,7	58,3	-
23.02.2023	2,985	153,55	24	0	76,3	59,6	-
24.02.2023	2,869	158,67	24	0	74,4	58,9	-
25.02.2023	2,874	155,33	24	0	74,5	58,6	-
26.02.2023	3,043	155,73	24	0	76,8	60,1	-
27.02.2023	3,236	159,18	24	0	77,8	60,4	-
28.02.2023	3,217	158,4	24	0	77,4	60,1	-
01.03.2023	3,036	162,9	24	0	73,2	57,4	-
02.03.2023	3,07	161,66	24	0	74,4	58,2	-
03.03.2023	2,952	163,7	24	0	72,9	57,6	-
04.03.2023	2,772	154,61	24	0	73,6	58,2	-
05.03.2023	2,948	155,95	24	0	76	59,8	-
06.03.2023	3,264	159,77	24	0	76,6	59,3	-
07.03.2023	3,249	155,49	24	0	77,6	59,8	-
08.03.2023	2,941	147,09	24	0	76,1	59	-
09.03.2023	3,396	154,1	24	0	78,2	59,5	-
10.03.2023	2,18	103,99	16,41	128	78,9	61	-
11.03.2023	3,09	154,82	24	0	77,5	60,4	-
12.03.2023	2,983	155,79	24	0	75,7	59,3	-
13.03.2023	3,199	162,29	24	0	74,6	57,9	-
14.03.2023	2,854	173,05	24	0	70,3	56,2	-
15.03.2023	2,772	164,71	24	0	70,8	56,5	-
16.03.2023	2,896	164,64	24	0	72,2	57,3	-
17.03.2023	2,948	168,42	24	0	72,5	57,6	-
18.03.2023	2,635	169,44	24	0	70,9	57,6	-
19.03.2023	2,575	175,7	24	0	70,5	58	-
20.03.2023	2,767	178,56	24	0	70,4	57,3	-
Итого:	82,648	4448,03	664,41	0	0	0	0
Гкал	71,077						

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 664,41

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2023	13111,892	708215	166944,85
20.03.2023	13194,54	712663,03	167609,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 10:47:49