

#121638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
SKM-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	3,022	214,93	24	0	79,8	67,8	-
22.02.2025	2,673	215,27	24	0	76,3	65,7	-
23.02.2025	2,557	206,04	24	0	74,5	63,8	-
24.02.2025	2,657	217,9	24	0	72,9	62,5	-
25.02.2025	2,598	215,06	24	0	72,2	62	-
26.02.2025	2,611	227,8	24	0	72,2	62,4	-
27.02.2025	2,595	231,8	24	0	72,3	62,8	-
28.02.2025	2,532	224,5	24	0	72,2	62,6	-
01.03.2025	2,415	215,81	24	0	72,3	62,7	-
02.03.2025	2,429	220,22	24	0	72,2	62,8	-
03.03.2025	2,468	222,65	24	0	71,2	61,7	-
04.03.2025	2,521	223,13	24	0	72,2	62,6	-
05.03.2025	2,505	230,26	24	0	72,4	63,1	-
06.03.2025	2,506	241,19	24	0	72,4	63,5	-
07.03.2025	2,282	232,4	24	0	69,7	61,4	-
08.03.2025	2,101	224,74	24	0	68,1	60,1	-
09.03.2025	2,078	224,26	24	0	67,8	59,8	-
10.03.2025	2,12	240,83	24	0	66,5	58,9	-
11.03.2025	2,197	218,37	24	0	68,6	60	-
12.03.2025	2,22	210,19	24	0	68,4	59,4	-
13.03.2025	2,171	215,72	24	0	67,7	59,1	-
14.03.2025	2,535	224,09	24	0	73	63,4	-
15.03.2025	2,484	224,17	24	0	74,3	64,8	-
16.03.2025	2,479	224,22	24	0	74	64,6	-
17.03.2025	2,613	222,37	24	0	74,7	64,7	-
18.03.2025	2,528	226,63	24	0	72,9	63,4	-
19.03.2025	2,424	226,04	24	0	71,3	62,2	-
20.03.2025	2,171	183,93	24	0	69,5	59,4	-
Итого:	68,492	6204,52	672	0	0	0	0
Гкал	58,903						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	14182,642	783187,61	183766,48
20.03.2025	14251,134	789392,13	184438,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 7:45:06