#23106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Центр медицинской профилактики, ГУЗ |
| Адрес потребителя | Литовский вал 64 А, Калининград |
| Номер абонента | 4035 |
| Порядковый номер | 846 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 30842 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2023 | 2,783 | 169,09 | 24 | 0 | 70,9 | 57 | - |
| 22.03.2023 | 2,767 | 169,45 | 24 | 0 | 71 | 57,1 | - |
| 23.03.2023 | 2,627 | 148,94 | 24 | 0 | 70,8 | 55,6 | - |
| 24.03.2023 | 2,548 | 130,84 | 24 | 0 | 70,8 | 54,3 | - |
| 25.03.2023 | 2,286 | 120,61 | 24 | 0 | 70,6 | 54,4 | - |
| 26.03.2023 | 2,261 | 115,82 | 24 | 0 | 70,8 | 54 | - |
| 27.03.2023 | 2,638 | 115,72 | 24 | 0 | 73,4 | 54 | - |
| 28.03.2023 | 2,916 | 111,59 | 24 | 0 | 78,2 | 56 | - |
| 29.03.2023 | 2,664 | 110,98 | 24 | 0 | 74 | 53,5 | - |
| 30.03.2023 | 2,538 | 118,77 | 24 | 0 | 71,1 | 52,9 | - |
| 31.03.2023 | 2,484 | 120,08 | 24 | 0 | 70,8 | 53,2 | - |
| 01.04.2023 | 2,296 | 109,24 | 24 | 0 | 70,9 | 52,9 | - |
| 02.04.2023 | 2,366 | 107,17 | 24 | 0 | 71,9 | 52,9 | - |
| 03.04.2023 | 2,724 | 109,26 | 24 | 0 | 74,4 | 53,2 | - |
| 04.04.2023 | 2,758 | 108,57 | 24 | 0 | 74,7 | 53 | - |
| 05.04.2023 | 2,7 | 107,99 | 24 | 0 | 73,7 | 52,4 | - |
| 06.04.2023 | 2,654 | 108,37 | 24 | 0 | 72,4 | 51,5 | - |
| 07.04.2023 | 2,613 | 118,15 | 24 | 0 | 71,1 | 52,3 | - |
| 08.04.2023 | 2,331 | 118,08 | 24 | 0 | 71 | 54 | - |
| 09.04.2023 | 2,28 | 117,77 | 24 | 0 | 70,8 | 54,2 | - |
| 10.04.2023 | 2,338 | 104,27 | 24 | 0 | 70,4 | 51,2 | - |
| 11.04.2023 | 2,166 | 83,76 | 24 | 0 | 70,7 | 48,7 | - |
| 12.04.2023 | 1,989 | 73,75 | 23,99 | 128 | 70,6 | 47,5 | - |
| 13.04.2023 | 2,024 | 73,8 | 24 | 0 | 70,4 | 47 | - |
| 14.04.2023 | 1,965 | 71,43 | 24 | 0 | 70,1 | 46,5 | - |
| 15.04.2023 | 1,795 | 65,84 | 24 | 0 | 70,6 | 47,1 | - |
| 16.04.2023 | 1,787 | 63,82 | 24 | 0 | 70,5 | 46,3 | - |
| 17.04.2023 | 1,982 | 68,78 | 24 | 0 | 70,6 | 45,8 | - |
| 18.04.2023 | 1,93 | 65,62 | 24 | 0 | 70,5 | 45,2 | - |
| 19.04.2023 | 1,8 | 59,75 | 24 | 0 | 70,3 | 44,2 | - |
| 20.04.2023 | 0,931 | 31,11 | 24 | 0 | 68,9 | 45,8 | - |
| Итого: | 71,941 | 3198,42 | 743,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 61,869 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 743,99 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | 13194,54 | 712663,03 | 167609,26 |
| 20.04.2023 | 13266,481 | 715861,45 | 168353,25 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2023 12:32:34