#297268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	2,069	119,32	24	0	72,1	57,2	-
22.03.2026	2,095	123,36	24	0	72,3	57,7	-
23.03.2026	2,221	132,48	24	0	72,3	58	-
24.03.2026	2,153	128,42	24	0	71,5	57,7	-
25.03.2026	2,207	132,96	24	0	72,7	58,6	-
26.03.2026	2,117	124,84	24	0	72,3	57,9	-
27.03.2026	2,158	123,9	24	0	72,2	57,4	-
28.03.2026	2,057	122,06	24	0	72,4	58	-
29.03.2026	2,061	126,29	24	0	72,1	58,2	-
30.03.2026	2,253	130,16	24	0	72,7	58	-
31.03.2026	2,222	126,24	24	0	72,2	57,4	-
01.04.2026	2,221	123,96	24	0	72,4	57,3	-
02.04.2026	2,217	122,36	24	0	72,5	57,2	-
03.04.2026	2,22	123,53	24	0	72,1	56,9	-
04.04.2026	2,052	120,44	24	0	72,4	57,8	-
05.04.2026	2,068	123,86	24	0	72,4	58,1	-
06.04.2026	2,205	124,01	24	0	72,1	57,1	-
07.04.2026	2,195	120,48	24	0	72,3	56,9	-
08.04.2026	2,198	119,95	24	0	72,1	56,6	-
09.04.2026	2,043	111,58	24	0	70,6	54,8	-
10.04.2026	2,135	116,84	24	0	71,9	56,4	-
11.04.2026	2,058	120,15	24	0	72,2	57,6	-
12.04.2026	2,078	123,7	24	0	72,7	58,3	-
13.04.2026	1,54	88,7	24	0	62,2	52,1	-
14.04.2026	2,167	125,78	24	0	72,6	58	-
15.04.2026	2,167	127,3	24	0	73	58,5	-
16.04.2026	2,122	123,29	24	0	72,3	57,7	-
17.04.2026	2,122	123,65	24	0	72,3	57,7	-
18.04.2026	2,023	125,66	24	0	72,4	58,6	-
19.04.2026	2,019	128,85	24	0	72,5	59,1	-
20.04.2026	2,129	127,84	24	0	72,3	58,2	-
Итого:	65,592	3811,96	744	0	0	0	0
Гкал	56,409						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	14809,128	826433,96	193196,46
20.04.2026	14874,72	830245,92	193940,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:56:48