#23086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2022	2,21	104,09	24	0	70,2	52,1	-
22.04.2022	2,172	98,11	24	0	70,1	51,4	-
23.04.2022	1,888	91,28	24	0	69,8	52,1	-
24.04.2022	1,91	91,98	24	0	70,4	52,6	-
25.04.2022	2,085	91,77	24	0	69,9	50,6	-
26.04.2022	2,152	89,73	24	0	70,3	50	-
27.04.2022	2,181	87,21	24	0	72,1	50,8	-
28.04.2022	1,169	44,81	24	0	70,4	48,2	-
29.04.2022	0,331	11,72	24	0	68,9	47,6	-
30.04.2022	0,15	6,99	24	0	68	49,8	-
01.05.2022	0,152	6,78	24	0	68,5	49,6	-
02.05.2022	0,147	6,64	24	0	68,6	49,9	-
03.05.2022	0,147	6,82	24	0	68,2	49,9	-
04.05.2022	0,341	12,15	24	0	68,9	47,8	-
05.05.2022	0,321	11,49	24	0	68,7	47,8	-
06.05.2022	0,337	12	24	0	68,8	47,7	-
07.05.2022	0,152	7	24	0	68,2	49,8	-
08.05.2022	0,154	7,29	24	0	67,8	49,9	-
09.05.2022	0,156	7,28	24	0	67,9	49,7	-
10.05.2022	0,152	6,76	24	0	68,7	49,7	-
11.05.2022	0,353	12,76	24	0	68,4	47,7	-
12.05.2022	0,348	12,63	24	0	68,4	47,9	-
13.05.2022	0,357	12,72	24	0	68,5	47,6	-
14.05.2022	0,153	7,05	24	0	68,3	49,8	-
15.05.2022	0,15	7,03	24	0	68	49,9	-
16.05.2022	0,349	12,57	24	0	68,5	47,5	-
17.05.2022	0,401	13,94	24	0	68,6	47,3	-
18.05.2022	0,358	12,45	24	0	69	47,4	-
19.05.2022	0,336	12,05	24	0	68,8	47,6	-
20.05.2022	0,338	12,33	24	0	68,3	47,7	-
Итого:	21,45	917,43	720	0	0	0	0
Гкал	18,447						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2022	12671,901	687738,39	159605,71
20.05.2022	12693,351	688655,82	160325,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:20:52