

#23097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента 4035
Порядковый номер 846
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30842
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °С	t2, °С	TempNar, °С
21.04.2023	0,293	12,43	24	0	68,2	48,9	-
22.04.2023	0,149	7,29	24	0	67,6	49,9	-
23.04.2023	0,147	7,06	24	0	67,8	50	-
24.04.2023	0,3	12,85	24	0	67,5	48,6	-
25.04.2023	0,281	11,83	24	0	67,9	48,7	-
26.04.2023	0,277	11,67	24	0	67,9	48,3	-
27.04.2023	0,252	10,47	24	0	68,3	48,2	-
28.04.2023	0,228	9,83	24	0	68,1	48,4	-
29.04.2023	0,162	7,81	24	0	67,6	49,6	-
30.04.2023	0,16	7,87	24	0	67,2	49,5	-
01.05.2023	0,152	7,53	24	0	67,4	49,8	-
02.05.2023	0,278	11,74	24	0	68,4	48,6	-
03.05.2023	0,283	11,33	24	0	69	48,6	-
04.05.2023	0,278	14,73	24	0	68,3	48,7	-
05.05.2023	0,304	11,69	24	0	69	48,4	-
06.05.2023	0,149	7,67	24	0	67,2	50	-
07.05.2023	0,154	7,76	24	0	67,7	50,2	-
08.05.2023	0,155	8,05	24	0	67	49,9	-
09.05.2023	0,153	8,5	24	0	66	49,7	-
10.05.2023	0,327	13,62	24	0	67,1	48,2	-
11.05.2023	0,316	12,66	24	0	67,8	48	-
12.05.2023	0,275	11,28	24	0	68,2	48,2	-
13.05.2023	0,154	7,44	24	0	67,6	49,8	-
14.05.2023	0,152	7,31	24	0	67,7	49,7	-
15.05.2023	0,129	6,12	15,25	128	67,9	49,3	-
16.05.2023	0,343	13,36	24	0	68,2	48,1	-
17.05.2023	0,338	13,25	24	0	67,8	47,7	-
18.05.2023	0,255	12,4	24	0	64,2	47,7	-
19.05.2023	0,347	13,38	24	0	68,3	48	-
20.05.2023	0,16	7,62	24	0	67,8	49,5	-
Итого:	6,951	306,55	711,25	0	0	0	0
Гкал	5,978						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 711,25

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	13266,481	715861,45	168353,25
20.05.2023	13273,432	716168	169064,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:16:49