

#84450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель: Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя: Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента: 4035
Порядковый номер: 846
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30842
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	1,982	141,78	24	0	70,5	58,5	3,7
22.04.2024	2,132	150,34	24	0	70,6	58,5	3,1
23.04.2024	2,253	166,51	24	0	71,6	60,1	2,9
24.04.2024	2,157	169,84	24	0	69,8	59	4,9
25.04.2024	2,21	175,04	24	0	70,5	59,8	6,4
26.04.2024	2,181	182,74	24	0	70,3	60,1	7,8
27.04.2024	2,177	201,9	24	0	71,1	61,9	12,1
28.04.2024	2,068	215,86	24	0	71,2	63	14,6
29.04.2024	2,005	220,73	24	0	71,1	63,3	16,9
30.04.2024	1,969	226,59	24	0	71,1	63,6	16,1
01.05.2024	1,711	199,22	24	0	68,4	61,1	-
02.05.2024	0,801	72,34	24	0	69,4	52,7	-
03.05.2024	0,204	8,32	24	0	69,6	48,7	-
04.05.2024	0,161	7,57	24	0	67,8	49,5	-
05.05.2024	0,159	7,82	24	128	67,6	49,6	-
06.05.2024	0,289	11,52	24	0	67,9	47,8	-
07.05.2024	0,304	11,24	24	0	68,8	47,6	-
08.05.2024	0,271	10,73	24	0	68	47,7	-
09.05.2024	0,162	7,39	24	0	68,2	49,3	-
10.05.2024	0,161	7,54	24	0	67,8	49,2	-
11.05.2024	0,165	7,59	24	0	67,9	49,1	-
12.05.2024	0,165	7,57	24	0	68	49,1	-
13.05.2024	0,3	11,42	24	0	68,3	47,2	-
14.05.2024	0,325	12,41	24	0	67,9	47,2	-
15.05.2024	0,308	11,48	24	0	68,4	47,6	-
16.05.2024	0,32	11,92	24	0	68,4	47,4	-
17.05.2024	0,311	11,58	24	0	68,5	47,5	-
18.05.2024	0,158	7,39	24	0	67,7	49,4	-
19.05.2024	0,16	7,58	24	0	67,7	49,4	-
20.05.2024	0,358	13,2	24	0	68,1	47,4	-
Итого:	27,927	2297,16	720	0	0	0	0
Гкал	24,017						

Общее время работы системы, ч: 720
Период нормальной работы системы, ч: 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	13776,208	751016,76	176426,51
20.05.2024	13804,135	753313,92	177146,51

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:00:25