

#131095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
СКМ-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	0,31	12,54	24	0	67	46,7	-
22.04.2025	0,29	10,68	24	0	67,8	46,2	-
23.04.2025	0,287	10,61	24	0	67,8	46,2	-
24.04.2025	0,292	10,77	24	0	67,7	46,2	-
25.04.2025	0,292	11,03	23,99	128	67,4	46,1	-
26.04.2025	0,167	6,92	24	0	67	47	-
27.04.2025	0,171	6,87	24	0	67,4	46,7	-
28.04.2025	0,297	11	24	0	67,6	45,8	-
29.04.2025	0,234	8,5	24	0	68,5	45,6	-
30.04.2025	0,217	7,71	24	0	69,3	45,8	-
01.05.2025	0,172	6,4	24	0	68,7	46,5	-
02.05.2025	0,171	6,26	24	0	69	46,6	-
03.05.2025	0,167	7,5	22,75	128	67,2	46,7	-
04.05.2025	0,17	6,22	24	0	69	46,5	-
05.05.2025	0,22	7,7	24	0	69,3	45,4	-
06.05.2025	0,224	7,7	24	0	69,4	44,9	-
07.05.2025	0,225	8,09	24	0	69,2	45,1	-
08.05.2025	0,183	6,28	24	128	69,3	45,2	-
09.05.2025	0,185	6,22	24	0	69,7	45,2	-
10.05.2025	0,21	7,07	24	0	69,6	44,8	-
11.05.2025	0,189	6,45	24	0	69,3	45	-
12.05.2025	0,27	8,94	23,99	128	69,7	44,6	-
13.05.2025	0,282	9,08	24	0	70	44,3	-
14.05.2025	0,301	9,59	24	0	70,1	44,4	-
15.05.2025	0,305	9,92	24	0	69,6	44,6	-
16.05.2025	0,313	10,15	24	0	70	44,6	-
17.05.2025	0,184	6,29	24	0	69,5	45,2	-
18.05.2025	0,203	6,9	24	0	69,6	45	-
19.05.2025	0,312	10,32	24	0	70	44,7	-
20.05.2025	0,289	9,96	24	0	69,4	45,3	-
Итого:	7,132	253,67	718,73	0	0	0	0
Гкал	6,133						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,73

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2025	14302,143	793180,27	185182,48
20.05.2025	14309,275	793433,94	185901,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 9:10:58