#23098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2021	0,171	8,19	24	0	67,4	49,9	14
22.05.2021	0,148	7,21	24	0	67,6	50,2	-
23.05.2021	0,145	7,02	24	0	67,9	50,3	-
24.05.2021	0,295	11,44	24	0	68,3	48,2	16
25.05.2021	0,292	11,9	24	0	67,6	48,3	-
26.05.2021	0,275	10,66	24	0	68,5	48,3	-
27.05.2021	0,232	9,45	24	0	68,3	48,7	-
28.05.2021	0,249	10,36	24	0	68	48,7	11
29.05.2021	0,151	6,97	24	0	67,9	49,8	12,3
30.05.2021	0,157	7,18	24	0	67,9	49,6	-
31.05.2021	0,237	9,72	24	0	68,2	48,6	16
01.06.2021	0,258	10,47	24	0	68,1	48,7	-
02.06.2021	0,27	10,92	24	0	67,8	48,6	-
03.06.2021	0,28	11,07	24	0	68,1	48,6	15
04.06.2021	0,302	11,65	24	0	68,1	48,5	-
05.06.2021	0,141	7,32	24	0	67,2	50,2	13,4
06.06.2021	0,142	6,93	24	0	67,6	50,2	22
07.06.2021	0,333	12,81	24	0	67,9	48,5	-
08.06.2021	0,323	12,26	24	128	68,2	48,6	18,8
09.06.2021	0,326	12,42	24	0	68,2	48,8	21
10.06.2021	0,36	13,46	24	0	68,1	48,7	-
11.06.2021	0,326	12,37	24	0	68,2	48,5	-
12.06.2021	0,137	6,77	24	0	67,6	50,4	-
13.06.2021	0,137	6,81	24	0	67,5	50,5	-
14.06.2021	0,137	6,79	24	0	67,6	50,4	-
15.06.2021	0,294	11,32	24	0	68,2	48,7	-
16.06.2021	0,397	14,34	24	0	68,3	48,5	-
17.06.2021	0,304	11,49	24	0	68,4	48,5	-
18.06.2021	0,291	11,24	24	0	68	49	-
19.06.2021	0,138	6,8	24	0	67,7	50,4	-
20.06.2021	0,136	6,73	24	0	67,6	50,6	-
Итого:	7,384	304,07	744	0	0	0	0
Гкал	6,35						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2021	12111,786	660804,46	151568,3
20.06.2021	12119,17	661108,53	152312,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:38:10