#23087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0,154	7,33	24	0	67,5	49,7	-
22.05.2022	0,148	7,24	24	0	67,4	49,9	-
23.05.2022	0,36	15,81	24	0	68	47,9	-
24.05.2022	0,354	13,06	24	0	68,1	47,5	-
25.05.2022	0,323	12,64	24	0	67,1	47,8	-
26.05.2022	0,334	12,64	24	0	67,6	47,8	-
27.05.2022	0,302	11,91	24	0	67,5	48,1	-
28.05.2022	0,151	7,44	24	0	67,1	49,9	-
29.05.2022	0,152	7,59	24	0	67	49,8	-
30.05.2022	0,145	6,88	19,2	128	67,5	49,3	-
31.05.2022	0,239	10,05	24	0	67,6	48,5	-
01.06.2022	0,28	12,1	24	0	66,6	48,6	-
02.06.2022	0,264	11,53	24	0	66,3	48,2	-
03.06.2022	0,336	13,35	24	0	66,8	48	-
04.06.2022	0,146	7,95	24	0	65,9	50	-
05.06.2022	0,147	7,89	24	0	66,2	50	-
06.06.2022	0,341	13,61	24	0	66,8	48,1	-
07.06.2022	0,358	13,73	24	0	67	48,2	-
08.06.2022	0,147	8,81	24	0	59,4	47,8	-
09.06.2022	0,362	13,41	24	0	67,4	48,2	-
10.06.2022	0,356	13,48	24	0	67,2	48,1	-
11.06.2022	0,143	7,16	24	0	67,1	50,2	-
12.06.2022	0,139	7,09	24	0	67	50,3	-
13.06.2022	0,142	7,23	24	0	66,9	50,2	-
14.06.2022	0,172	9,68	24	0	62,4	44,5	-
15.06.2022	0,383	13,82	24	0	68	47,9	-
16.06.2022	0,382	14,09	24	0	67,6	48,2	-
17.06.2022	0,37	13,84	24	0	67,6	48,1	-
18.06.2022	0,142	7,38	24	0	66,8	50,4	-
19.06.2022	0,141	7,27	24	0	66,9	50,4	-
20.06.2022	0,365	13,93	23,99	128	67,2	48,5	-
Итого:	7,778	329,94	739,19	0	0	0	0
Гкал	6,689						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	739,19

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2022	12693,351	688655,82	160325,71
20.06.2022	12701,129	688985,76	161064,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 9:34:25