

#134093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
SKM-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2025	0,296	10,38	24	0	69,1	46	-
22.05.2025	0,295	9,98	24	0	69,7	45,8	-
23.05.2025	0,269	9,42	24	0	69,4	45,9	-
24.05.2025	0,174	6,42	24	0	69,1	46,6	-
25.05.2025	0,173	6,28	24	0	69,4	46,6	-
26.05.2025	0,224	8	24	0	69,6	46,1	-
27.05.2025	0,213	7,75	23,99	128	69,6	46,4	-
28.05.2025	0,196	6,77	24	0	61,2	40,4	-
29.05.2025	0,105	4,55	24	0	49,6	36,4	-
30.05.2025	0,243	9,3	24	0	69,8	48,4	-
31.05.2025	0,143	6,27	24	0	69	49,5	-
01.06.2025	0,141	6,16	24	0	69,2	49,5	-
02.06.2025	0,248	9,48	24	0	69,5	48,4	-
03.06.2025	0,258	9,78	24	0	69,7	48,2	-
04.06.2025	0,247	9,38	24	128	69,6	48,4	-
05.06.2025	0,258	9,77	24	0	69,5	48,5	-
06.06.2025	0,251	9,54	24	0	69,4	48,4	-
07.06.2025	0,141	6,18	24	0	69	49,6	-
08.06.2025	0,138	6,14	24	0	68,9	49,6	-
09.06.2025	0,234	9,18	24	0	69,4	48,6	-
10.06.2025	0,209	8,55	24	0	69,1	48,7	-
11.06.2025	0,205	8,13	24	0	69,4	48,7	-
12.06.2025	0,147	6,3	24	0	69,2	49,3	-
13.06.2025	0,14	6,13	24	0	69,1	49,5	-
14.06.2025	0,139	6,27	24	0	68,7	49,6	-
15.06.2025	0,14	6,09	24	0	69,1	49,5	-
16.06.2025	0,256	9,62	24	0	69,7	48,2	-
17.06.2025	0,259	9,82	24	0	69,6	48,4	-
18.06.2025	0,306	11,27	24	0	69,3	48,2	-
19.06.2025	0,307	11,32	24	0	69,1	48	-
20.06.2025	0,315	11,34	24	0	70	48,2	-
Итого:	6,67	255,57	743,99	0	0	0	0
Гкал	5,736						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2025	14309,275	793433,94	185901,22
20.06.2025	14315,945	793689,51	186645,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:23:19