#23088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,347	13,25	24	0	67,4	48,4	-
22.06.2022	0,32	12,7	24	0	67,2	48,6	-
23.06.2022	0,365	13,55	24	0	67,6	48,3	-
24.06.2022	0,334	12,87	24	0	67,4	48,7	-
25.06.2022	0,142	7,44	24	0	66,7	50,4	-
26.06.2022	0,146	7,65	24	0	66,6	50,3	-
27.06.2022	0,289	12,04	24	0	66,6	48,9	-
28.06.2022	0,277	11,9	24	0	66,4	49	-
29.06.2022	0,075	32,96	24	0	40,9	40,9	-
30.06.2022	0	0	24	0	23,2	25,1	-
01.07.2022	0	0	24	0	21,9	22,9	-
02.07.2022	0	0,01	24	0	21,4	22,1	-
03.07.2022	0	0	24	0	21	21,6	-
04.07.2022	0	0	24	0	20,7	21,1	-
05.07.2022	0	0	24	0	20,4	20,7	-
06.07.2022	0	0	24	0	20,2	20,4	-
07.07.2022	0	0,19	24	0	20,1	20,2	-
08.07.2022	0	0	24	0	21,9	20,7	-
09.07.2022	0	0,04	24	0	20,3	19,9	-
10.07.2022	0	0,06	24	0	19,4	19,8	-
11.07.2022	0	0,03	23,99	128	20,3	18,1	-
12.07.2022	0,193	87,83	24	0	34	28,1	-
13.07.2022	0,231	9,07	24	0	69,1	48,9	-
14.07.2022	0,283	9,73	24	0	70,6	48,5	-
15.07.2022	0,305	11,67	24	0	68,2	48,6	-
16.07.2022	0,149	7,15	24	0	67,8	50,3	-
17.07.2022	0,142	7,02	24	0	67,6	50,4	-
18.07.2022	0,359	13,22	24	0	68	48,5	-
19.07.2022	0,342	12,95	24	0	68	48,6	-
20.07.2022	0,321	12,33	24	0	67,5	48,4	-
Итого:	4,62	295,66	719,99	0	0	0	0
Гкал	3,973						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	12701,129	688985,76	161064,9
20.07.2022	12705,749	689281,42	161784,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 9:41:50