

#90832#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Центр медицинской профилактики, ГУЗ  
Адрес потребителя Литовский вал 64 А, Калининград  
Номер абонента 4035  
Порядковый номер 846  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30842  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
26.06.2024	0,063	58,25	24	0	38,6	41,6	-
27.06.2024	0,009	1,3	23,99	128	27,9	24,3	-
28.06.2024	0	0,58	24	0	21,6	24,7	-
29.06.2024	0	0,01	24	0	22,4	26,3	-
30.06.2024	0	0,02	24	0	21,2	23	-
01.07.2024	0	0,54	24	0	21,3	23,6	-
02.07.2024	0	0,45	24	0	21,6	24,6	-
03.07.2024	0	0,57	24	0	21,2	22,6	-
04.07.2024	0,002	0,92	24	0	23,5	23,4	-
05.07.2024	0,099	34,29	24	0	42	36,8	-
06.07.2024	0,163	9,13	24	0	65,6	49,9	-
07.07.2024	0,168	8,93	24	0	66,3	50	-
08.07.2024	0,202	10,38	24	0	64,4	47,4	-
09.07.2024	0,21	9,19	24	0	67,9	49	-
10.07.2024	0,207	8,84	24	0	68,2	48,8	-
11.07.2024	0,232	9,58	24	0	68,2	48,4	-
12.07.2024	0,199	8,79	24	0	67,8	48,8	-
13.07.2024	0,13	6,24	24	0	67,9	50,2	-
14.07.2024	0,131	6,35	24	0	67,8	50,2	-
15.07.2024	0,25	10,03	24	0	68,4	48,7	-
16.07.2024	0,232	9,67	24	0	68	48,8	-
17.07.2024	0,231	8,64	24	0	69,8	48,9	-
18.07.2024	0,214	8,03	24	0	70	49	-
19.07.2024	0,212	8,05	24	0	70	48,9	-
20.07.2024	0,129	5,54	24	0	69,7	50	-
Итого:	3,083	224,32	599,99	0	0	0	0
Гкал	2,651						

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 599,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
25.06.2024	13812,6	753655,07	178010,51
20.07.2024	13815,683	753879,39	178610,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 8:07:07