#23100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2021	0,302	9,86	24	0	69,6	48,2	-
22.07.2021	0,276	9,15	24	0	70,4	48,3	-
23.07.2021	0,288	9,49	24	0	70,1	48,5	-
24.07.2021	0,135	6,16	24	0	68,9	50,2	-
25.07.2021	0,131	5,88	24	0	69,3	50,5	-
26.07.2021	0,234	7,44	24	0	58,5	44,8	-
27.07.2021	0,092	3,67	24	0	44,9	37,5	-
28.07.2021	0,287	9,59	24	0	69,8	48,5	-
29.07.2021	0,295	9,77	24	0	69,8	48,5	-
30.07.2021	0,255	8,75	24	0	70	48,7	-
31.07.2021	0,128	5,77	24	0	69,4	50,7	-
01.08.2021	0,132	5,96	24	0	69,4	50,5	-
02.08.2021	0,289	9,6	24	0	70	48,2	-
03.08.2021	0,261	8,97	24	0	70,1	48,4	-
04.08.2021	0,283	9,4	24	0	70,2	48,3	-
05.08.2021	0,284	9,63	24	0	69,6	48,4	-
06.08.2021	0,314	10,84	24	0	69,6	49	-
07.08.2021	0,133	5,95	24	0	69,4	50,5	-
08.08.2021	0,132	5,95	24	0	69,6	50,7	-
09.08.2021	0,286	9,69	24	0	69,8	48,5	-
10.08.2021	0,288	9,69	24	0	70,1	48,3	-
11.08.2021	0,286	9,58	24	0	70,1	48,4	-
12.08.2021	0,289	9,7	23,99	128	70,2	48,4	-
13.08.2021	0,282	9,59	24	0	69,9	48,4	-
14.08.2021	0,137	6,2	24	0	69,4	50,5	-
15.08.2021	0,135	6,03	23,98	128	69,8	50,7	-
16.08.2021	0,291	9,77	24	0	70,1	48,4	-
17.08.2021	0,342	11,07	24	0	69,8	48	-
18.08.2021	0,321	10,47	24	0	70	47,7	-
19.08.2021	0,34	10,77	24	0	70,3	48	-
20.08.2021	0,31	10,19	24	0	70,2	48,4	-
Итого:	7,558	264,58	743,97	0	0	0	0
Гкал	6,5						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2021	12123,129	661298	153032,28
20.08.2021	12130,687	661562,58	153776,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 9:48:06