

#23089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2022	0,349	13,26	24	0	67,5	48,4	-
22.07.2022	0,349	13,51	24	0	67	48,7	-
23.07.2022	0,136	7,39	24	0	66,4	50,7	-
24.07.2022	0,14	7,35	24	0	66,8	50,6	-
25.07.2022	0,315	12,39	24	0	67,4	48,8	-
26.07.2022	0,293	12,02	24	0	67	49,1	-
27.07.2022	0,26	11,04	24	0	66,9	49,1	-
28.07.2022	0,264	11,28	24	0	66,8	49	-
29.07.2022	0,225	9,96	24	0	67,1	49,1	-
30.07.2022	0,143	7,56	24	0	66,6	50,3	-
31.07.2022	0,142	7,69	24	0	66,1	50,4	-
01.08.2022	0,184	8,97	24	0	66,6	49,5	-
02.08.2022	0,223	9,99	24	0	66,8	49,2	-
03.08.2022	0,276	11,66	24	0	66,9	49	-
04.08.2022	0,313	12,7	24	0	66,7	48,9	-
05.08.2022	0,347	13,39	24	0	67,1	48,6	-
06.08.2022	0,133	7,27	24	0	66,4	50,7	-
07.08.2022	0,132	7,14	24	0	66,5	50,7	-
08.08.2022	0,373	13,99	24	0	67,1	48,3	-
09.08.2022	0,346	13,39	24	0	67	48,4	-
10.08.2022	0,331	13,15	24	0	66,9	48,6	-
11.08.2022	0,387	14,84	24	0	66,8	48,1	-
12.08.2022	0,333	13,14	24	0	66,8	48,6	-
13.08.2022	0,137	7,46	24	0	66,2	50,5	-
14.08.2022	0,132	7,28	24	0	66,1	50,6	-
15.08.2022	0,312	12,48	24	0	66,8	48,9	-
16.08.2022	0,316	12,53	24	0	66,8	48,9	-
17.08.2022	0,309	12,39	24	0	66,7	48,9	-
18.08.2022	0,281	11,45	24	0	66,9	49,2	-
19.08.2022	0,244	10,34	24	0	67	49,4	-
20.08.2022	0,129	7,15	24	0	66,2	50,8	-
Итого:	7,854	334,16	744	0	0	0	0
Гкал	6,754						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2022	12705,749	689281,42	161784,89
20.08.2022	12713,603	689615,58	162528,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 12:37:40