

#28974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента 4035
Порядковый номер 846
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30842
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,333	12,55	24	0	69,2	48,4	-
22.07.2023	0,177	8,26	24	0	68,2	49,9	-
23.07.2023	0,179	8,2	24	0	68,4	49,8	-
24.07.2023	0,328	12,74	24	0	68,8	48,2	-
25.07.2023	0,32	12,36	24	0	68,9	48,2	-
26.07.2023	0,308	13,48	24	0	67,3	48,6	-
27.07.2023	0,28	12,22	24	0	67,7	48,7	-
28.07.2023	0,261	10,74	24	0	68,6	48,6	-
29.07.2023	0,172	7,94	24	0	68,2	49,8	-
30.07.2023	0,169	7,82	24	0	68,3	49,8	-
31.07.2023	0,226	9,94	24	0	68,3	48,9	-
01.08.2023	0,282	11,02	24	0	69,3	48,2	-
02.08.2023	0,308	11,99	24	0	68,5	47,9	-
03.08.2023	0,345	13,35	24	0	68,2	47,6	-
04.08.2023	0,337	13,18	24	0	68,2	47,7	-
05.08.2023	0,174	8,11	24	0	68,1	49,7	-
06.08.2023	0,161	7,91	24	0	67,4	49,9	-
07.08.2023	0,333	13,01	24	0	67,4	47,6	-
08.08.2023	0,346	12,69	24	0	68,5	47,4	-
09.08.2023	0,298	11,08	24	0	68,8	47,7	-
10.08.2023	0,329	12,04	24	0	68,6	47,5	-
11.08.2023	0,302	11,68	24	0	68,2	47,7	-
12.08.2023	0,172	8,02	24	0	67,6	49,3	-
13.08.2023	0,17	7,86	24	0	67,9	49,4	-
14.08.2023	0,317	11,8	24	0	68,6	47,6	-
15.08.2023	0,273	10,73	24	0	68,3	48,3	-
16.08.2023	0,245	9,53	24	0	69,3	48,5	-
17.08.2023	0,274	10,53	24	128	68,8	48,2	-
18.08.2023	0,276	10,7	24	0	68,6	48,3	-
19.08.2023	0,161	7,5	24	0	68	49,7	-
20.08.2023	0,158	7,2	24	0	68,5	49,8	-
Итого:	8,014	326,18	744	0	0	0	0
Гкал	6,892						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2023	13281,336	716500,72	169834,03
20.08.2023	13289,35	716826,9	170578,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 9:06:38