

#145418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
SKM-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2025	0,235	9,49	24	0	69,7	49,6	-
22.07.2025	0,243	9,97	24	0	69,3	49,7	-
23.07.2025	0,213	9,16	24	0	69	49,7	-
24.07.2025	0,235	9,53	24	0	69,6	49,6	-
25.07.2025	0,223	9,22	24	0	69,6	49,8	-
26.07.2025	0,131	5,84	24	0	69,3	50,2	-
27.07.2025	0,129	5,79	24	0	69,1	50,2	-
28.07.2025	0,228	9,3	24	0	69,8	49,7	-
29.07.2025	0,23	9,41	24	0	69,6	49,6	-
30.07.2025	0,212	9,38	24	0	68,6	49,7	-
31.07.2025	0,233	9,35	24	0	69,7	49,6	-
01.08.2025	0,258	10,12	24	0	69,9	49,6	-
02.08.2025	0,13	5,83	24	0	69,1	50,2	-
03.08.2025	0,13	6,1	24	0	68,7	50,2	-
04.08.2025	0,27	9,94	24	0	70,7	49,6	-
05.08.2025	0,255	10,27	24	0	69,5	49,6	-
06.08.2025	0,265	10,41	24	0	69,6	49,6	-
07.08.2025	0,269	10,47	24	0	70	49,4	-
08.08.2025	0,287	11,22	24	0	69,5	49,3	-
09.08.2025	0,131	5,99	24	0	68,8	50	-
10.08.2025	0,131	5,96	24	0	68,9	50,1	-
11.08.2025	0,295	11,66	24	0	69,3	49,3	-
12.08.2025	0,29	11,94	24	0	69,1	49,4	-
13.08.2025	0,264	10,29	24	0	69,7	49,3	-
14.08.2025	0,232	9,4	24	0	69,3	49,5	-
15.08.2025	0,234	9,35	24	0	69,5	49,4	-
16.08.2025	0,128	5,7	24	0	69,2	50	-
17.08.2025	0,129	5,83	24	0	68,9	50,1	-
18.08.2025	0,259	10,14	24	0	69,7	49,5	-
19.08.2025	0,274	10,95	24	0	69,1	49,4	-
20.08.2025	0,302	11,67	24	0	69,5	49,3	-
Итого:	6,845	279,68	744	0	0	0	0
Гкал	5,887						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2025	14320,501	793940,63	187364,95
20.08.2025	14327,346	794220,31	188108,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:27:18