#23101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

| | |
|---|---|
| Потребитель | Центр медицинской профилактики, ГУЗ |
| Адрес потребителя | Литовский вал 64 А, Калининград |
| Номер абонента | 4035 |
| Порядковый номер | 846 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 30842 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2021 | 0,143 | 6,29 | 24 | 0 | 69,6 | 50,5 | - |
| 22.08.2021 | 0,142 | 6,25 | 24 | 0 | 69,7 | 50,5 | - |
| 23.08.2021 | 0,334 | 10,79 | 24 | 0 | 70,2 | 48 | - |
| 24.08.2021 | 0,339 | 10,93 | 24 | 0 | 70,1 | 47,9 | - |
| 25.08.2021 | 0,299 | 10,04 | 24 | 0 | 70 | 48,2 | - |
| 26.08.2021 | 0,298 | 10,06 | 24 | 0 | 70,1 | 48,2 | - |
| 27.08.2021 | 0,237 | 8,63 | 23,88 | 128 | 70 | 48,8 | - |
| 28.08.2021 | 0,141 | 6,22 | 24 | 0 | 69,7 | 50,6 | - |
| 29.08.2021 | 0,14 | 6,31 | 24 | 0 | 69,4 | 50,6 | - |
| 30.08.2021 | 0,176 | 7,16 | 24 | 0 | 69,9 | 49,3 | - |
| 31.08.2021 | 0,176 | 7,17 | 24 | 0 | 70 | 49,4 | - |
| 01.09.2021 | 0,178 | 7,24 | 24 | 0 | 70 | 49,4 | - |
| 02.09.2021 | 0,171 | 7,17 | 24 | 0 | 69,6 | 49,5 | - |
| 03.09.2021 | 0,226 | 8,26 | 24 | 0 | 70,2 | 48,4 | - |
| 04.09.2021 | 0,154 | 6,19 | 24 | 0 | 70,3 | 49,7 | - |
| 05.09.2021 | 0,15 | 6,23 | 24 | 0 | 70,1 | 49,9 | - |
| 06.09.2021 | 0,284 | 9,65 | 24 | 0 | 70,4 | 47,8 | - |
| 07.09.2021 | 0,268 | 10,28 | 24 | 0 | 69,4 | 48,1 | - |
| 08.09.2021 | 0,272 | 9,17 | 24 | 0 | 70,7 | 48 | - |
| 09.09.2021 | 0,261 | 9,33 | 24 | 0 | 69,9 | 48,6 | - |
| 10.09.2021 | 0,252 | 9,17 | 24 | 0 | 69,9 | 48,7 | - |
| 11.09.2021 | 0,141 | 6,41 | 24 | 0 | 69,5 | 50,8 | - |
| 12.09.2021 | 0,14 | 6,28 | 24 | 0 | 69,7 | 50,8 | - |
| 13.09.2021 | 0,283 | 9,77 | 24 | 0 | 70,3 | 48,7 | - |
| 14.09.2021 | 0,226 | 9,2 | 23,99 | 128 | 68,9 | 49 | - |
| 15.09.2021 | 0,292 | 9,92 | 24 | 0 | 70,2 | 48,5 | - |
| 16.09.2021 | 0,222 | 8,14 | 24 | 0 | 70,3 | 48,7 | - |
| 17.09.2021 | 0,221 | 7,99 | 24 | 0 | 70,5 | 48,7 | - |
| 18.09.2021 | 0,146 | 6,09 | 24 | 0 | 70,5 | 50,2 | - |
| 19.09.2021 | 0,147 | 6,15 | 24 | 0 | 70,3 | 50,3 | - |
| 20.09.2021 | 0,222 | 8,05 | 24 | 0 | 70,7 | 48,8 | - |
| Итого: | 6,681 | 250,54 | 743,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,746 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 743,87 |

## Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | 12130,687 | 661562,58 | 153776,26 |
| 20.09.2021 | 12137,368 | 661813,12 | 154520,13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:18:44