#35726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,278	10,55	24	0	69,1	48,2	-
22.08.2023	0,27	10,6	24	0	68,7	48,2	-
23.08.2023	0,246	9,61	24	0	69	48,5	-
24.08.2023	0,216	8,39	24	0	69,4	48,8	-
25.08.2023	0,215	8,44	24	0	69,5	48,7	-
26.08.2023	0,141	6,41	24	0	68,9	50,3	-
27.08.2023	0,142	6,3	24	0	69,5	50,4	-
28.08.2023	0,213	8,81	24	0	68,5	48,8	-
29.08.2023	0,206	8,75	24	0	68,4	48,7	-
30.08.2023	0,181	11,12	24	0	66,8	49,3	-
31.08.2023	0,191	8,81	24	0	67,4	49	-
01.09.2023	0,144	6,96	19,02	128	67,3	49,2	-
02.09.2023	0,16	7,53	24	0	67,8	49,7	-
03.09.2023	0,16	7,49	24	0	68	49,8	-
04.09.2023	0,196	9,02	24	0	67,6	49	-
05.09.2023	0,236	9,93	24	0	68,2	48,4	-
06.09.2023	0,24	9,92	24	0	68,5	48,4	-
07.09.2023	0,263	10,22	24	0	69	48	-
08.09.2023	0,251	10,12	24	0	68,6	48,2	-
09.09.2023	0,155	7,26	24	0	68,1	50	-
10.09.2023	0,159	7,4	24	0	68,3	49,9	-
11.09.2023	0,263	10,22	24	0	68,7	48,2	-
12.09.2023	0,249	9,73	24	0	69	48,4	-
13.09.2023	0,23	9,23	24	0	68,7	48,6	-
14.09.2023	0,228	9,62	24	0	68	48,4	-
15.09.2023	0,262	10,3	24	0	68,6	47,9	-
16.09.2023	0,159	6,98	24	0	68,9	49,6	-
17.09.2023	0,16	7,1	24	0	68,7	49,6	-
18.09.2023	0,255	9,78	24	0	69,1	48,1	-
19.09.2023	0,201	18,35	24	0	61	46,7	-
20.09.2023	0,287	12,27	24	0	68,9	48,2	-
Итого:	6,557	287,22	739,02	0	0	0	0
Гкал	5,639						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	739,02

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	13289,35	716826,9	170578,03
20.09.2023	13295,907	717114,12	171317,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:25:33