

#95396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя: Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента: 4035
Порядковый номер: 846
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30842
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,158	7,27	24	0	67,9	49,5	-
22.08.2024	0,151	7,05	24	0	67,9	49,6	-
23.08.2024	0,149	6,79	24	0	68,3	49,8	-
24.08.2024	0,131	6,29	24	0	67,8	50,2	-
25.08.2024	0,127	6,67	23,99	128	67,1	50,3	-
26.08.2024	0,158	7,34	24	0	67,8	49,7	-
27.08.2024	0,161	7,22	24	0	68,3	49,5	-
28.08.2024	0,157	7,07	24	0	68,1	49,5	-
29.08.2024	0,16	7,24	24	0	68	49,5	-
30.08.2024	0,155	6,88	24	0	68,5	49,6	-
31.08.2024	0,13	6,02	24	0	68,2	50,1	-
01.09.2024	0,131	6,2	24	0	67,9	50	-
02.09.2024	0,17	7,87	24	0	67,5	49,4	-
03.09.2024	0,178	7,82	24	0	68,1	49,3	-
04.09.2024	0,17	7,42	23,99	128	68,5	49,6	-
05.09.2024	0,173	7,87	24	0	67,6	49,6	-
06.09.2024	0,162	7,4	24	0	67,7	49,7	-
07.09.2024	0,123	5,87	24	0	68	50,3	-
08.09.2024	0,122	6,04	24	0	67,4	50,3	-
09.09.2024	0,183	8,12	24	0	67,6	49,3	-
10.09.2024	0,18	7,73	24	0	68,1	49,2	-
11.09.2024	0,186	7,95	24	0	67,9	49,2	-
12.09.2024	0,184	8,06	24	0	67,5	49	-
13.09.2024	0,202	8,47	24	0	68,1	49,1	-
14.09.2024	0,127	6,02	24	0	67,7	49,9	-
15.09.2024	0,129	6,15	24	0	67,7	49,8	-
16.09.2024	0,218	8,92	24	0	68	48,6	-
17.09.2024	0,222	8,81	24	0	68,4	48,7	-
18.09.2024	0,245	9,44	24	0	68,5	48,5	-
19.09.2024	0,255	9,83	24	0	68,4	48,4	-
20.09.2024	0,227	9,02	24	0	68,4	48,6	-
Итого:	5,224	230,85	743,98	0	0	0	0
Гкал	4,493						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	13821,669	754143,78	179350,52
20.09.2024	13826,893	754374,63	180094,5

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:23:07