

#148813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Литовский вал 64 А, Калининград
4035
846
SKM-01
30842
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2025	0,28	11,08	24	128	69,5	49,4	-
22.08.2025	0,281	11,01	24	0	69,7	49,4	-
23.08.2025	0,132	5,97	24	0	68,9	49,9	-
24.08.2025	0,134	6,05	24	0	68,8	49,9	-
25.08.2025	0,259	10,33	24	0	69	48,9	-
26.08.2025	0,285	10,83	24	0	69,8	48,9	-
27.08.2025	0,254	10,17	24	0	69,1	49	-
28.08.2025	0,257	10,32	23,99	128	69	49	-
29.08.2025	0,242	9,74	24	0	69,2	49,1	-
30.08.2025	0,131	5,95	24	0	68,8	49,9	-
31.08.2025	0,132	5,98	24	0	68,9	49,8	-
01.09.2025	0,164	7,14	24	0	69,2	49,4	-
02.09.2025	0,198	9,03	23,99	128	68,2	49,3	-
03.09.2025	0,285	11	24	0	69,5	49,2	-
04.09.2025	0,224	8,98	24	0	69,8	49,3	-
05.09.2025	0,25	9,66	24	0	69,6	49,2	-
06.09.2025	0,128	5,82	24	0	68,8	49,9	-
07.09.2025	0,129	5,81	24	0	68,9	49,9	-
08.09.2025	0,182	7,48	24	0	69,8	49,3	-
09.09.2025	0,183	7,88	24	0	69,2	49,5	-
10.09.2025	0,177	7,72	24	0	69	49,5	-
11.09.2025	0,201	8,32	24	0	69,1	49,4	-
12.09.2025	0,188	7,86	24	0	69,3	49,5	-
13.09.2025	0,133	5,99	24	0	69,1	50	-
14.09.2025	0,127	5,96	24	0	68,5	50,1	-
15.09.2025	0,196	8,29	24	0	69	49,5	-
16.09.2025	0,198	8,3	24	0	69,2	49,3	-
17.09.2025	0,187	7,96	24	0	69	49,3	-
18.09.2025	0,185	7,9	24	0	69	49,3	-
19.09.2025	0,192	7,87	24	0	69,5	49,3	-
20.09.2025	0,133	6,05	24	0	68,8	49,9	-
Итого:	6,047	252,45	743,98	0	0	0	0
Гкал	5,2						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2025	14327,346	794220,31	188108,95
20.09.2025	14333,393	794472,76	188852,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:30:53