

#23094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента 4035
Порядковый номер 846
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30842
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2021	0,207	7,67	24	0	70,6	48,6	-
22.09.2021	0,226	8,13	24	0	70,5	48,5	-
23.09.2021	0,205	7,74	24	0	70,1	48,4	-
24.09.2021	0,215	7,81	24	0	70,5	48,4	-
25.09.2021	0,159	6,52	24	0	70	49,7	-
26.09.2021	0,157	6,53	24	0	69,8	49,6	-
27.09.2021	0,162	6,73	24	0	69,9	49,6	-
28.09.2021	1,299	63,61	24	0	71	52,1	-
29.09.2021	2,735	162,77	24	0	72,9	58,4	-
30.09.2021	2,56	153,27	24	0	72,3	57,7	-
01.10.2021	2,494	139,47	24	0	72,7	57,1	-
02.10.2021	2,374	112,27	24	0	73,1	55	-
03.10.2021	2,346	111,85	24	0	73	55,1	-
04.10.2021	2,286	106,69	24	0	72,9	54,5	-
05.10.2021	2,216	97,97	24	0	72,9	53,6	-
06.10.2021	2,219	97,14	24	0	73,2	53,6	-
07.10.2021	2,222	95,56	24	0	73,4	53,4	-
08.10.2021	2,201	92,51	24	0	72,9	52,5	-
09.10.2021	2,189	94,98	24	0	72,4	51,8	-
10.10.2021	2,191	88,24	24	0	72,8	51,5	-
11.10.2021	2,321	101,86	24	0	73	53,2	-
12.10.2021	2,179	104,33	24	0	71,3	52,2	-
13.10.2021	2,145	82,55	24	0	72,8	50,5	-
14.10.2021	2,17	80,59	24	0	73,1	50	-
15.10.2021	2,181	83,96	24	0	73	50,7	-
16.10.2021	2,148	83,03	24	0	72,7	50,5	-
17.10.2021	2,138	83,22	24	0	72,8	50,7	-
18.10.2021	2,063	91,35	24	0	71,3	50,3	-
19.10.2021	2,187	84,31	24	0	73	50,7	-
20.10.2021	2,222	94,14	24	0	72,7	52,5	-
Итого:	52,417	2356,8	720	0	0	0	0
Гкал	45,078						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2021	12137,368	661813,12	154520,13
20.10.2021	12189,785	664169,92	155240,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2021 7:23:13