

# #23109#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0,328	12,53	24	0	67,6	47,9	-
22.09.2022	0,341	13,12	24	0	67,3	47,5	-
23.09.2022	0,352	13,26	24	0	67,4	47,6	-
24.09.2022	0,142	7,13	24	0	66,7	49,7	-
25.09.2022	0,144	7,2	24	0	66,7	49,7	-
26.09.2022	0,384	14,2	24	0	67,4	47,4	-
27.09.2022	0,319	12,44	24	0	67,2	47,8	-
28.09.2022	1,52	73,15	24	0	67,8	49,5	-
29.09.2022	2,462	122,91	24	0	70,4	52,8	-
30.09.2022	2,231	93,47	24	0	69,7	49,1	-
01.10.2022	2,039	82,07	24	0	69,8	48,5	-
02.10.2022	1,997	81,24	24	0	70,1	48,9	-
03.10.2022	2,242	107,9	24	0	70,4	52,2	-
04.10.2022	2,199	108,75	24	0	69,8	52,1	-
05.10.2022	2,05	82,86	24	0	69,8	48,4	-
06.10.2022	2,046	77,48	24	0	70,9	48,2	-
07.10.2022	2,004	72,32	24	0	70,9	47,2	-
08.10.2022	1,809	66,72	24	0	70,6	47,3	-
09.10.2022	1,821	67,13	24	0	70,7	47,4	-
10.10.2022	1,963	69,15	24	0	70,8	46,5	-
11.10.2022	2,023	70,51	24	0	70,9	46,4	-
12.10.2022	1,99	68,63	24	0	70,8	46	-
13.10.2022	2,013	71,93	24	0	70,4	46	-
14.10.2022	2,43	117,36	24	0	71,2	51,8	-
15.10.2022	2,432	152,53	24	0	71,1	57,5	-
16.10.2022	2,341	152,76	24	0	70,9	57,7	-
17.10.2022	2,336	124,9	24	0	70,7	53,8	-
18.10.2022	2,22	93,79	24	0	71,1	51	-
19.10.2022	2,123	86,56	24	0	70,9	50	-
20.10.2022	2,109	90,06	24	0	69,6	49,2	-
Итого:	50,41	2214,06	720	0	0	0	0
Гкал	43,352						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2022	12720,912	689933,72	163272,85
20.10.2022	12771,322	692147,78	163992,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 7:23:36