

#99433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Потребитель | Центр медицинской профилактики, ГУЗ |
| Адрес потребителя | Литовский вал 64 А, Калининград |
| Номер абонента | 4035 |
| Порядковый номер | 846 |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01 |
| Заводской номер | 30842 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2024 | 0,128 | 6,14 | 24 | 0 | 67,5 | 49,9 | - |
| 22.09.2024 | 0,128 | 6,13 | 24 | 0 | 67,6 | 50 | - |
| 23.09.2024 | 0,225 | 8,94 | 24 | 0 | 68,4 | 48,7 | - |
| 24.09.2024 | 0,211 | 8,67 | 24 | 0 | 68,1 | 48,7 | - |
| 25.09.2024 | 0,204 | 8,3 | 24 | 0 | 68,2 | 48,6 | - |
| 26.09.2024 | 0,225 | 9,05 | 23,99 | 128 | 68,2 | 48,6 | - |
| 27.09.2024 | 0,158 | 7,04 | 24 | 0 | 68 | 49 | - |
| 28.09.2024 | 0,127 | 6,11 | 24 | 0 | 67,7 | 50 | - |
| 29.09.2024 | 0,132 | 6,27 | 24 | 0 | 67,6 | 49,8 | - |
| 30.09.2024 | 0,237 | 9,44 | 24 | 0 | 68,1 | 48,5 | - |
| 01.10.2024 | 0,19 | 7,69 | 24 | 0 | 69,2 | 48,9 | - |
| 02.10.2024 | 0,175 | 6,94 | 24 | 0 | 70,2 | 49,1 | - |
| 03.10.2024 | 1,518 | 80,61 | 24 | 0 | 70,1 | 52,3 | - |
| 04.10.2024 | 2,407 | 151,64 | 24 | 0 | 71,1 | 57,5 | - |
| 05.10.2024 | 2,256 | 158,15 | 24 | 0 | 71,6 | 59,4 | - |
| 06.10.2024 | 2,214 | 157,52 | 24 | 0 | 71,6 | 59,6 | - |
| 07.10.2024 | 2,188 | 155,49 | 24 | 0 | 71 | 58,6 | - |
| 08.10.2024 | 2,265 | 195 | 24 | 0 | 70,4 | 60,4 | - |
| 09.10.2024 | 2,228 | 213,29 | 24 | 0 | 70,7 | 61,8 | - |
| 10.10.2024 | 2,238 | 220,89 | 24 | 0 | 71,4 | 62,7 | - |
| 11.10.2024 | 2,15 | 203,91 | 24 | 0 | 70,7 | 61,7 | - |
| 12.10.2024 | 2,041 | 189 | 24 | 0 | 70,5 | 61,3 | - |
| 13.10.2024 | 2,044 | 185,52 | 24 | 0 | 70,5 | 61,1 | - |
| 14.10.2024 | 2,204 | 194,84 | 24 | 0 | 70,9 | 61,2 | - |
| 15.10.2024 | 2,202 | 195,69 | 24 | 0 | 71 | 61,4 | - |
| 16.10.2024 | 2,181 | 182,72 | 24 | 0 | 70,5 | 60,4 | - |
| 17.10.2024 | 2,168 | 172,28 | 24 | 0 | 70,7 | 60 | - |
| 18.10.2024 | 2,246 | 182,53 | 24 | 0 | 70,7 | 60,2 | - |
| 19.10.2024 | 2,129 | 182,16 | 24 | 0 | 71,2 | 61,2 | - |
| 20.10.2024 | 2,103 | 178,79 | 24 | 0 | 70,9 | 60,8 | - |
| Итого: | 40,922 | 3290,75 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,193 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 20.09.2024 | 13826,893 | 754374,63 | 180094,5 |
| 20.10.2024 | 13867,815 | 757665,38 | 180814,5 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.10.2024 7:25:49 |