#23093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2021	2,209	95,11	24	0	73	53,1	-
22.10.2021	2,252	99,01	24	0	73,2	53,7	-
23.10.2021	2,267	101,85	24	0	72,5	53,4	-
24.10.2021	2,301	101,6	24	0	72,8	53,4	-
25.10.2021	2,357	103,87	24	0	72,8	53,4	-
26.10.2021	2,42	108,12	24	0	73,2	54	-
27.10.2021	2,422	111,26	24	0	73,1	54,4	-
28.10.2021	2,267	98,66	24	0	72,9	53,1	-
29.10.2021	2,184	87,39	24	0	72,8	51,4	-
30.10.2021	2,182	87	24	0	73,2	51,7	-
31.10.2021	2,208	88,58	24	0	73,1	51,7	-
01.11.2021	2,205	87,87	24	0	72,9	51,4	-
02.11.2021	2,213	86,32	24	0	72,9	50,9	-
03.11.2021	2,18	81,91	24	0	73,2	50,3	-
04.11.2021	2,109	77,18	24	0	73	49,5	-
05.11.2021	2,134	78,4	24	0	72,8	49,4	-
06.11.2021	2,117	78,24	24	0	73	49,7	-
07.11.2021	2,113	77,59	24	0	73,1	49,7	-
08.11.2021	2,263	91,18	24	0	72,8	51,4	-
09.11.2021	2,538	107,77	24	0	74,6	54,3	-
10.11.2021	2,587	124,36	24	0	73,8	56	6
11.11.2021	2,55	126,75	24	0	73,3	56,1	-
12.11.2021	2,505	125,61	24	0	73,2	56,1	-
13.11.2021	2,518	120,2	24	0	74,2	56,3	-
14.11.2021	2,473	121,64	24	0	73,2	55,8	-
15.11.2021	2,484	118,97	24	0	73,4	55,5	-
16.11.2021	2,503	120,06	24	0	73,3	55,4	-
17.11.2021	2,481	120,32	24	0	73	55,3	-
18.11.2021	2,461	119,88	24	0	73	55,4	5
19.11.2021	2,479	126,02	24	0	73,2	56,3	-
20.11.2021	2,425	125,47	24	0	73,1	56,5	-
Итого:	72,407	3198,19	744	0	0	0	0
Гкал	62,27						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2021	12189,785	664169,92	155240,13
20.11.2021	12262,192	667368,11	155984,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 16:58:43