#23108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2022	2,118	95,49	24	0	69,3	48,9	-
22.10.2022	2,065	85,29	24	0	71,2	50,4	-
23.10.2022	2,068	89,68	24	0	71	51,2	-
24.10.2022	2,255	94,72	24	0	71	50,7	-
25.10.2022	2,272	97,36	24	0	71,2	51,3	-
26.10.2022	2,234	97,03	24	0	71	51,4	-
27.10.2022	2,244	96,88	24	0	71	51,3	-
28.10.2022	2,248	98,81	24	0	71	51,7	-
29.10.2022	2,061	95,58	24	0	71,2	52,7	-
30.10.2022	2,026	94,77	24	0	70,9	52,6	-
31.10.2022	2,271	99,56	24	0	71,1	51,7	-
01.11.2022	2,191	101,78	24	0	70,2	51,3	-
02.11.2022	2,269	99,19	24	0	71,1	51,7	-
03.11.2022	2,205	96,76	24	0	71,1	51,6	-
04.11.2022	2,05	89,45	24	0	71	51,3	-
05.11.2022	2,055	89,22	24	0	70,8	51	-
06.11.2022	2,07	89,17	24	0	70,9	50,9	-
07.11.2022	2,358	102,11	24	0	71,3	51,4	-
08.11.2022	2,475	115,68	24	0	71,3	53,1	-
09.11.2022	2,453	116,69	24	0	71,1	53,2	-
10.11.2022	2,461	116,38	24	0	71,3	53,3	-
11.11.2022	2,444	116,83	24	0	71,2	53,4	-
12.11.2022	2,226	119,23	24	0	70,4	53,9	-
13.11.2022	2,221	114,06	24	0	70,9	54,2	-
14.11.2022	2,453	115,94	24	0	71,2	53,2	-
15.11.2022	2,415	110,8	24	0	71,1	52,6	-
16.11.2022	2,39	106,62	24	0	71,6	52,5	-
17.11.2022	2,763	111,73	24	0	76	55	-
18.11.2022	2,917	110,66	24	0	78,4	56	-
19.11.2022	2,736	100,65	24	0	78,4	55,1	-
20.11.2022	2,934	103,99	24	0	80,8	56,6	-
Итого:	71,948	3172,11	744	0	0	0	0
Гкал	61,875						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2022	12771,322	692147,78	163992,85
20.11.2022	12843,27	695319,89	164736,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2022 7:31:44