#50016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2023	2,414	179,4	24	0	70,8	59,3	-
22.10.2023	2,425	189,11	24	0	70,6	59,7	-
23.10.2023	2,396	187,33	24	0	69,5	57,8	-
24.10.2023	2,509	186,71	24	0	70,4	59	-
25.10.2023	2,474	182,74	24	0	70,6	59,1	-
26.10.2023	2,456	177,23	24	0	70,5	58,7	-
27.10.2023	2,466	175,94	24	0	70,6	58,7	-
28.10.2023	2,402	172,63	24	0	71,2	59,3	-
29.10.2023	2,406	168,83	24	0	71,3	59,1	-
30.10.2023	2,556	196,6	24	0	70,2	59,1	-
31.10.2023	2,545	196,73	24	0	70,6	59,6	-
01.11.2023	2,247	188,53	24	0	67,4	57	-
02.11.2023	2,535	184,47	24	0	70,7	59	-
03.11.2023	2,458	188,83	24	0	70,5	59,4	-
04.11.2023	2,286	183,49	24	0	70,7	60	-
05.11.2023	2,259	173,31	24	0	70,6	59,4	-
06.11.2023	2,271	180,99	24	0	70,4	59,7	-
07.11.2023	2,431	180,27	24	0	70,5	59	-
08.11.2023	2,455	177,25	24	0	70,6	58,8	-
09.11.2023	2,42	175,86	24	0	70,8	59,1	-
10.11.2023	2,431	176,57	24	0	70,6	58,9	-
11.11.2023	2,264	171,76	24	0	70,6	59,4	-
12.11.2023	2,254	171,68	24	0	70,7	59,4	-
13.11.2023	2,36	167,61	24	0	70,6	58,6	-
14.11.2023	2,384	171,02	24	0	69,2	57,2	-
15.11.2023	2,533	178,55	24	0	70,5	58,5	-
16.11.2023	2,732	176,76	24	0	72,7	59,6	-
17.11.2023	2,79	171,37	24	0	75,4	61,6	-
18.11.2023	2,68	171,76	24	0	76,3	62,9	-
19.11.2023	2,714	171,72	24	0	76,6	63,1	-
20.11.2023	2,861	174,15	24	0	76	62	-
Итого:	76,414	5549,2	744	0	0	0	0
Гкал	65,716						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2023	13327,73	719396,79	172035,74
20.11.2023	13404,144	724945,99	172779,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2023 7:29:28