#64418#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель	Центр медицинской профилактики, ГУЗ
Адрес потребителя	Литовский вал 64 А, Калининград
Номер абонента	4035
Порядковый номер	846
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30842
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	3,008	171,41	24	0	78,6	63,6	-1,1
22.11.2023	3,036	170,84	24	0	78,7	63,6	-2,3
23.11.2023	2,84	183,16	24	0	74,3	61	3,3
24.11.2023	2,826	195,41	24	0	73,5	61,2	3,5
25.11.2023	2,835	190,39	24	0	77,4	64,7	-0,2
26.11.2023	2,887	189,91	23,99	128	78,3	65,3	-2,4
27.11.2023	3,233	196,1	24	0	81,3	67,2	-7,5
28.11.2023	3,313	195,14	24	0	82,5	68	-7,3
29.11.2023	3,35	190,41	24	0	83,1	68,1	-6,5
30.11.2023	3,308	190,47	24	0	81,9	67,1	-5,4
01.12.2023	3,155	191,67	24	0	79,5	65,5	-
02.12.2023	2,924	191,19	24	0	78,5	65,4	-
03.12.2023	2,907	191,4	24	0	78,4	65,4	-
04.12.2023	2,961	181,72	24	0	76,3	62,4	-
05.12.2023	3,073	176,23	24	0	80,1	65,1	-
06.12.2023	3,139	163,57	24	0	82,6	66,3	-
07.12.2023	3,142	178,33	24	0	81,2	66,2	-
08.12.2023	3,229	176,46	24	0	82,7	67,1	-
09.12.2023	3,051	174,91	24	0	82,6	67,6	-
10.12.2023	2,792	172,55	23,99	128	78,4	64,4	-
11.12.2023	2,953	175,27	24	0	76,9	62,6	-
12.12.2023	2,786	176,08	24	0	74,5	61,1	-
13.12.2023	2,605	151,87	24	0	74,9	60,2	-
14.12.2023	2,855	164,74	24	0	77,9	63	-
15.12.2023	2,816	182,87	24	0	75,9	62,7	-
16.12.2023	2,427	180,25	24	0	70,9	59,3	-
17.12.2023	2,427	187,12	24	0	70,6	59,5	-
18.12.2023	2,534	191,53	24	0	70,5	59,2	-
19.12.2023	2,405	192,96	24	0	69,1	58,4	-
20.12.2023	2,446	183,84	24	0	70,6	59,2	-
Итого:	87,263	5457,8	719,98	0	0	0	0
Гкал	75,046						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2023	13404,144	724945,99	172779,74
20.12.2023	13491,407	730403,79	173499,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 11:40:31