

#23107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2022 по 20.01.2023

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Потребитель | Центр медицинской профилактики, ГУЗ |
| Адрес потребителя | Литовский вал 64 А, Калининград |
| Номер абонента | 4035 |
| Порядковый номер | 846 |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01 |
| Заводской номер | 30842 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 22.12.2022 | 2,885 | 150,62 | 24 | 0 | 72,7 | 56,3 | 2,6 |
| 23.12.2022 | 2,766 | 151,06 | 24 | 0 | 72 | 56,3 | 3,9 |
| 24.12.2022 | 2,71 | 139,47 | 24 | 0 | 72,8 | 56,2 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 2,863 | 142,17 | 24 | 0 | 74,9 | 57,6 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 2,915 | 149,21 | 24 | 0 | 74,1 | 57,4 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 2,673 | 143,69 | 24 | 0 | 71,4 | 55,3 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 2,709 | 140,94 | 24 | 0 | 71,8 | 55,4 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 2,668 | 146,92 | 24 | 0 | 71 | 55,4 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 2,546 | 143,79 | 24 | 0 | 69,8 | 54,6 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 2,509 | 142,95 | 24 | 0 | 69,8 | 54,7 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 2,501 | 154,5 | 24 | 0 | 69,8 | 55,9 | - |
| 02.01.2023 | 2,424 | 148,19 | 24 | 0 | 69,5 | 55,4 | - |
| 03.01.2023 | 2,299 | 137,38 | 24 | 0 | 68,2 | 53,8 | - |
| 04.01.2023 | 2,279 | 127,55 | 24 | 0 | 67,8 | 52,4 | - |
| 05.01.2023 | 2,297 | 130,1 | 24 | 0 | 67,6 | 52,4 | - |
| 06.01.2023 | 2,681 | 119,53 | 24 | 0 | 74 | 54,7 | - |
| 07.01.2023 | 2,959 | 135,29 | 24 | 0 | 76,7 | 57,9 | - |
| 08.01.2023 | 2,753 | 143,31 | 24 | 0 | 73,6 | 56,8 | - |
| 09.01.2023 | 2,816 | 139,27 | 24 | 0 | 72,8 | 55,5 | - |
| 10.01.2023 | 2,662 | 142,83 | 24 | 0 | 70,8 | 54,8 | - |
| 11.01.2023 | 2,572 | 141,07 | 24 | 0 | 69,6 | 54 | - |
| 12.01.2023 | 2,597 | 147,31 | 24 | 0 | 68,9 | 53,8 | - |
| 13.01.2023 | 2,581 | 152,21 | 24 | 0 | 68,4 | 53,9 | - |
| 14.01.2023 | 2,403 | 145,65 | 24 | 0 | 68,1 | 54 | - |
| 15.01.2023 | 2,365 | 142,57 | 24 | 0 | 67,6 | 53,4 | - |
| 16.01.2023 | 2,502 | 149,57 | 24 | 0 | 66,6 | 52,1 | - |
| 17.01.2023 | 2,641 | 154,46 | 24 | 0 | 67,7 | 53 | - |
| 18.01.2023 | 2,833 | 151,38 | 24 | 0 | 71 | 55,1 | - |
| 19.01.2023 | 2,834 | 152,12 | 23,99 | 128 | 70,7 | 54,5 | - |
| 20.01.2023 | 3,102 | 152,86 | 24 | 0 | 73,9 | 56,6 | - |
| Итого: | 79,345 | 4317,97 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 68,236 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 21.12.2022 | 12940,209 | 699192,26 | 165480,85 |
| 20.01.2023 | 13019,554 | 703510,23 | 166200,85 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 23.01.2023 7:17:20 |