

#23713#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.01.2023 | 6,454 | 351,92 | 24 | 0 | 74,5 | 58,5 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 6,635 | 374,06 | 24 | 0 | 74,9 | 59,7 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 6,503 | 359,03 | 24 | 0 | 74,6 | 59 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 6,445 | 376,42 | 24 | 0 | 73,8 | 59,1 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 6,484 | 368,63 | 24 | 0 | 73,7 | 58,5 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 6,432 | 347,89 | 24 | 0 | 73,6 | 57,8 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 5,967 | 344,25 | 24 | 0 | 71,6 | 56,6 | 2 |
| 31.01.2023 | 5,717 | 356,1 | 24 | 0 | 68,8 | 55 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 5,719 | 360,55 | 24 | 0 | 68,6 | 54,9 | 3 |
| 02.02.2023 | 5,875 | 366,2 | 24 | 0 | 70,2 | 56,4 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 6,14 | 370,36 | 24 | 0 | 72,4 | 58,1 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 6,564 | 373 | 24 | 0 | 74,1 | 59 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 6,633 | 374,64 | 24 | 0 | 74,6 | 59,5 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 6,156 | 319,62 | 24 | 0 | 73,6 | 56,8 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 5,985 | 337,92 | 24 | 0 | 71,9 | 56,2 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 6,49 | 363,59 | 24 | 0 | 74,2 | 58,8 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 6,572 | 330,6 | 24 | 0 | 76,3 | 58,9 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 6,055 | 288,68 | 24 | 0 | 73,8 | 55,3 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 6,168 | 317,21 | 24 | 0 | 72,9 | 55,8 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 6,029 | 284,32 | 24 | 0 | 72,8 | 54,3 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 5,627 | 277,24 | 24 | 0 | 71 | 52,8 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 5,734 | 279,79 | 24 | 0 | 71,2 | 53,2 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 5,644 | 246,19 | 24 | 0 | 72,8 | 52,9 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 5,815 | 273,96 | 24 | 0 | 72,2 | 53,9 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 5,457 | 251,64 | 24 | 0 | 70,6 | 51,5 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 5,676 | 277,62 | 24 | 0 | 70,7 | 52,5 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 6,048 | 363,32 | 24 | 0 | 71,1 | 56,7 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 5,667 | 295 | 24 | 0 | 70,8 | 53,8 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 5,726 | 294,8 | 24 | 0 | 71,7 | 54,3 | - |
| 22.02.2023 | 6,176 | 309,29 | 24 | 0 | 74,9 | 57,2 | - |
| 23.02.2023 | 6,193 | 278,45 | 24 | 0 | 75,1 | 55,4 | - |
| Итого: | 188,786 | 10112,29 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 162,355 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 23.01.2023 | 9088,016 | 394562,34 | 61715,69 |
| 23.02.2023 | 9276,802 | 404674,63 | 62459,69 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.02.2023 7:35:40 |