

#120358#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1442,243	872,666	569.577	136.041

Подпись исполнителя _____



#119668#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 10059
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23202842
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	22,044	0	367,4	369,4	0	358,669	363,593	0	24	0	73	58,3	0,42	0,35
25.02.2025	-	21,51	0	358,7	361	0	350,333	355,434	0	24	0	72,3	57,7	0,41	0,35
26.02.2025	-	21,555	0	350,6	352,7	0	342,408	347,337	0	24	0	72,3	57,3	0,42	0,35
27.02.2025	-	21,664	0	361	363,6	0	352,509	357,943	0	24	0	72,6	58	0,42	0,35
28.02.2025	-	21,408	0	372,3	375,2	0	363,577	369,299	0	24	0	72,4	58,3	0,42	0,35
01.03.2025	-	21,982	0	362,3	365,1	0	353,797	359,466	0	24	0	72,5	57,7	0,41	0,35
02.03.2025	-	22,339	0	363,8	367,1	0	355,284	361,498	0	24	0	72,4	57,4	0,42	0,35
03.03.2025	-	21,306	0	360,5	363,9	0,012	352,221	358,385	0,012	24	0	71,5	57,1	0,42	0,35
04.03.2025	-	20,798	0,002	314,5	316,4	0	307,15	311,745	0	24	0	72,4	56,2	0,42	0,34
05.03.2025	-	19,823	0	264,6	264,1	0	258,387	260,474	0	24	0	72,5	54,2	0,43	0,34
06.03.2025	-	19,394	0	273,1	273,3	0	266,701	269,414	0	24	0	72,4	55	0,43	0,34
07.03.2025	-	18,213	0	301,4	302,4	0	294,779	298,101	0	24	0	69,9	55,1	0,41	0,33
08.03.2025	-	17,692	0	284,5	285,1	0	278,532	281,344	0	24	0	68,2	53	0,42	0,34
09.03.2025	-	17,23	0	262,8	262,8	0	257,337	259,507	0	24	0	67,8	51,8	0,42	0,34
10.03.2025	-	16,203	0	262,7	262,8	0	257,508	259,622	0	24	0	65,8	50,8	0,42	0,34
11.03.2025	-	19,33	0	340,6	343,4	0	333,326	338,592	0	24	0	68,8	54,9	0,4	0,34
12.03.2025	-	19,336	0	307	307,7	0	300,461	303,616	0	24	0	68,7	53,3	0,4	0,35
13.03.2025	-	18,258	0	315,9	316,1	0,023	309,011	311,596	0,023	24	0	69,3	55,3	0,41	0,35
14.03.2025	-	22,073	0,004	356,9	356,5	0	348,367	350,912	0	22	2	73,3	58,2	0,43	0,35
15.03.2025	-	22,855	0	371,8	371,9	0	362,635	365,817	0	24	0	74,5	59,4	0,42	0,35
16.03.2025	-	23,176	0	371,7	374,5	0	362,618	368,478	0	24	0	74,2	58,9	0,43	0,35
17.03.2025	-	22,976	0	366	367,9	0	356,893	361,863	0	24	0	75	59,6	0,42	0,35
18.03.2025	-	21,818	0	359,9	362,1	0	351,368	356,448	0	24	0	72,9	58,1	0,43	0,35
19.03.2025	-	20,715	0	340	341,3	0	332,249	336,246	0	24	0	71,4	56,5	0,43	0,35
20.03.2025	-	19,633	0	318,2	318,6	0	311,266	314,185	0	24	0	69,6	54,5	0,43	0,35
21.03.2025	-	19,03	0	336,6	337,7	0	329,509	333,043	0	24	0	68,3	54,5	0,42	0,35
22.03.2025	-	18,941	0	300,4	300,6	0	293,941	296,535	0	24	0	69,1	53,7	0,43	0,35
23.03.2025	-	18,277	0	302,9	303,2	0,006	296,619	299,259	0,006	24	0	67,6	52,9	0,41	0,34
Итого:	-	569,579	0,006	9248,1	9286,4	0,041	9037,455	9149,752	0,041	670	2	71,1	55,99	0,42	0,35

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 670 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	872,666	12732,9	12849,3	0	12403,358	12637,585	0	897	2
23.03.2025	1442,243	21981	22135,7	0,041	21440,813	21787,335	0,041	1567	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения