

#125599#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1893,456	1442,243	451.213	107.77

Подпись исполнителя



#125135#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

5119
10059
TB7 (ASCII)
23202842
1
29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	18,924	0,001	305,1	306,6	0	298,595	302,487	0	24	0	68,7	53,6	0,41	0,34
25.03.2025	5,5	562,386	0	9080,3	9114,7	0,041	8874,864	8982,133	0,041	24	0	71	55,9	0,42	0,35
26.03.2025	4,4	18,532	0,007	304,1	306,8	0	297,651	302,669	0	670	2	68,6	53,7	0,42	0,34
27.03.2025	6,9	19,249	0	327,6	330,5	0	320,627	325,962	0	24	0	68,7	54,4	0,42	0,35
28.03.2025	5,7	16,949	0	244,3	243,9	0	239,082	240,827	0	24	0	68,8	51,9	0,44	0,34
29.03.2025	8,9	16,537	0	241,9	241,3	0,202	236,755	238,221	0,2	24	0	68,7	52	0,44	0,34
30.03.2025	9,9	18,203	0,034	283,1	282,3	0	277,08	278,604	0	24	0	68,7	53	0,43	0,34
31.03.2025	6,8	18,25	0	303,7	302,8	0,001	297,237	298,674	0,001	24	0	68,7	54	0,43	0,34
01.04.2025	5,9	19,488	0	343,8	344,2	0	336,458	339,347	0	24	0	68,8	55	0,42	0,35
02.04.2025	-	18,494	0	299,8	298,6	0	293,412	294,577	0	24	0	68,7	53,7	0,43	0,34
03.04.2025	-	16,552	0	233,2	230,4	0	228,116	227,436	0	24	0	69,6	52,3	0,44	0,33
04.04.2025	-	18,254	0	258,9	257,3	0	253,124	253,88	0	24	0	70,5	53,3	0,43	0,33
05.04.2025	-	21,101	0	372,7	375,6	0	364,164	369,81	0	24	0	71,5	57,6	0,41	0,34
06.04.2025	-	22,469	0	364,8	367,4	0	356,032	361,591	0	24	0	73,4	58,4	0,41	0,34
07.04.2025	-	20,966	0	325,8	327,1	0	318,103	322,156	0	24	0	72,8	57	0,42	0,34
08.04.2025	-	20,581	0	370,6	374,4	0,002	362,249	368,696	0,002	24	0	70,8	57,3	0,41	0,34
09.04.2025	-	19,855	0	323,6	325,8	0,001	316,388	321,139	0,001	24	0	70,5	55,5	0,42	0,34
10.04.2025	-	21,124	0	372,8	375,5	0,001	364,314	369,768	0,001	24	0	71,2	57,4	0,42	0,35
11.04.2025	-	19,287	0	314,7	315,5	0	307,681	310,965	0	24	0	70,5	55,6	0,43	0,34
12.04.2025	-	17,75	0	250,8	248,9	0	245,188	245,572	0	24	0	70,6	53,4	0,43	0,34
13.04.2025	-	15,213	0	185,9	183,6	0	181,724	181,373	0	24	0	70,7	50,7	0,45	0,34
14.04.2025	-	11,683	0	120,7	117	0,006	118,01	115,808	0,006	24	0	70,5	46,9	0,45	0,33
15.04.2025	-	9,295	0,001	101	98	0	98,745	96,943	0	24	0	70,5	48,1	0,42	0,3
16.04.2025	-	4,361	0	53,7	52,9	0	52,527	52,287	0	24	0	69,6	49,8	0,4	0,28
17.04.2025	-	4,536	0	55,7	54,9	0	54,471	54,253	0	24	0	70,1	50,2	0,4	0,28
18.04.2025	-	4,118	0	51,1	50,7	0	49,965	50,094	0	24	0	70,3	50,6	0,39	0,27
19.04.2025	-	4,669	0	62,6	62	0	61,234	61,238	0	24	0	69,7	51,5	0,39	0,27
20.04.2025	-	4,467	0	59,9	59,5	0	58,59	58,766	0	24	0	69,7	51,5	0,39	0,28
21.04.2025	-	4,22	0	66,2	65,5	0	64,814	64,66	0	24	0	68	52,4	0,37	0,29
22.04.2025	-	4,087	0	60	59,3	0	58,694	58,526	0	24	0	69,4	52,8	0,36	0,3
23.04.2025	-	4,559	0	66,1	65,4	0	64,651	64,541	0	24	0	69,8	53	0,37	0,3
Итого:	6,9	996,159	0,043	15804,5	15838,4	0,254	15450,545	15613,003	0,252	1390	2	69,97	53,31	0,42	0,32

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

1390 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1442,243	21981	22135,7	0,041	21440,813	21787,335	0,041	1567	4
23.04.2025	1893,456	28958,4	29111,5	0,254	28264,312	28667,126	0,251	2311	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения