

# #23716#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ракета, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград  
Номер абонента 38  
Порядковый номер 2973  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31491  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	4,591	169,51	24	0	70	45,8	9,5
25.03.2023	4,732	184,51	24	0	70,1	47,4	7,8
26.03.2023	5,218	218,38	24	0	70,4	49,2	6
27.03.2023	6,064	282,94	24	0	74,7	56,1	2,1
28.03.2023	6,286	294,71	24	0	76,8	57,8	-1,5
29.03.2023	5,563	268,41	24	0	72	53,9	1,7
30.03.2023	4,71	169,62	24	0	70,4	45,8	7,1
31.03.2023	4,56	167,34	24	0	70,1	46	8,9
01.04.2023	5,74	307,98	24	0	71	54,2	5,2
02.04.2023	6,05	350	24	0	71,7	56,5	3,9
03.04.2023	6,201	338,82	24	0	74,3	58	1,7
04.04.2023	6,054	295,66	24	0	73,9	56	-0,1
05.04.2023	5,754	268,49	24	0	72,7	54,2	1
06.04.2023	5,703	291,69	24	0	71	53,9	2,3
07.04.2023	4,325	151,16	24	0	70,4	44,3	9,6
08.04.2023	4,642	158,29	24	0	70,2	44,4	10,3
09.04.2023	4,674	183,42	24	0	69,8	46,1	8,2
10.04.2023	4,636	181,57	24	0	70,2	47,1	7,9
11.04.2023	3,986	135,43	24	0	70	43,4	10
12.04.2023	3,9	132,97	23,99	128	69,8	43,6	11,3
13.04.2023	4,227	142,15	24	0	69,6	43,5	9,5
14.04.2023	4,025	129,42	24	0	70	42,8	11
15.04.2023	3,406	120,02	16,75	128	70,2	45,6	10,4
16.04.2023	4,918	191,73	24	0	70,2	47,9	6,1
17.04.2023	4,714	176,91	24	0	69,9	46,5	7,2
18.04.2023	4,67	183,03	24	0	70	46,7	9,5
19.04.2023	4,619	185,31	24	0	69,9	46,8	-
20.04.2023	2,349	205,48	24	0	69,5	51,4	-
21.04.2023	1,255	286,95	24	0	69,8	59,3	-
22.04.2023	1,414	288,23	24	0	69,9	57,2	-
23.04.2023	1,394	101,01	24	0	69,3	43,9	-
Итого:	140,38	6561,14	736,74	0	0	0	0
Гкал	120,726						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736,74

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2023	9439,331	412345,46	63131,69
23.04.2023	9579,711	418906,6	63868,42

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 7:44:44