

#80329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	5,459	272,07	24	0	70,4	52,3	3,6
25.03.2024	5,11	233,26	24	0	70	49,8	3,9
26.03.2024	5,124	220,18	24	0	70	48,8	5,5
27.03.2024	4,397	161,9	24	0	69,8	45,4	9,1
28.03.2024	4,033	137,77	24	0	69,9	43,6	11,8
29.03.2024	4,148	137,93	24	0	70	43,8	10,7
30.03.2024	3,607	110,35	24	0	69,9	41,4	13,4
31.03.2024	1,815	52,49	24	0	69,3	40	16,7
01.04.2024	2,086	62,75	24	0	69,2	40	-
02.04.2024	4,695	198,9	24	0	69,2	47,2	-
03.04.2024	5,655	290,35	24	0	72,5	55,3	-
04.04.2024	5,082	217,87	24	0	70,6	50,3	-
05.04.2024	4,078	130,83	24	0	70,1	43,1	-
06.04.2024	4,444	159,86	24	0	70	45,3	-
07.04.2024	2,092	69,96	24	0	69,4	40,6	-
08.04.2024	2,192	69,11	24	0	69,2	40,4	-
09.04.2024	1,797	54,97	24	0	68,8	40,1	-
10.04.2024	1,726	61,17	24	0	67,2	39,6	-
11.04.2024	1,266	35	24	0	69,1	38,8	-
12.04.2024	1,394	38,4	24	0	68,8	38	-
13.04.2024	1,354	36,05	24	0	69,6	38,1	-
14.04.2024	1,356	36,48	24	0	69,2	38,1	-
15.04.2024	1,3	35,55	24	0	69	38,3	-
16.04.2024	1,337	37,53	24	0	68,2	38,3	-
17.04.2024	1,546	41,41	24	0	68,6	37,2	-
18.04.2024	3,156	148,91	15,22	128	69,6	47,3	-
19.04.2024	5,658	276,91	24	0	70,3	52,2	-
20.04.2024	5,635	292,85	24	0	69,4	52,8	-
21.04.2024	5,643	285,06	24	0	70,2	52,8	-
22.04.2024	5,727	320,15	24	0	70,6	55,2	-
23.04.2024	5,409	265,6	24	0	70,6	52,3	-
Итого:	108,321	4491,62	735,22	0	0	0	0
Гкал	93,155						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 735,22

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	10702,512	474694,42	71904,32
23.04.2024	10810,833	479186,04	72639,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:46:40