

#130200#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2025,454	1893,456	131.998	31.527

Подпись исполнителя



#129768#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 10059
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 23202842
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	4,384	0	64,7	63,9	0	63,28	63,055	0	24	0	69,7	53,2	0,37	0,3
25.04.2025	-	4,269	0	68,6	67,6	0	67,14	66,701	0	24	0	68,7	53,5	0,36	0,3
26.04.2025	-	4,726	0	72,6	71,1	0	71,014	70,145	0	24	0	69,5	53,6	0,36	0,3
27.04.2025	-	4,765	0	73,9	72,6	0	72,279	71,613	0	24	0	69,8	54,1	0,36	0,3
28.04.2025	-	4,571	0	74,1	72,6	0	72,482	71,592	0	24	0	69,7	54,6	0,36	0,3
29.04.2025	-	4,453	0	68	66,7	0	66,46	65,757	0	24	0	71,1	55,1	0,36	0,29
30.04.2025	-	4,469	0	66,8	65,6	0	65,258	64,66	0	24	0	71,7	55,4	0,36	0,29
01.05.2025	-	4,546	0	71,9	70,6	0	70,256	69,571	0	24	0	71,5	56	0,36	0,29
02.05.2025	-	4,751	0	75,4	73,9	0	73,654	72,803	0	24	0	71,9	56,5	0,36	0,29
03.05.2025	-	3,678	0	72,8	71,7	0	71,252	70,641	0	24	0	68,6	56,3	0,35	0,29
04.05.2025	-	4,344	0	73,8	72,2	0	72,094	71,093	0	21	3	71,9	57,5	0,36	0,29
05.05.2025	-	4,393	0	77,5	76	0	75,711	74,814	0	24	0	71,8	58	0,36	0,29
06.05.2025	-	4,35	0	78,6	77,5	0	76,788	76,279	0	24	0	71,8	58,3	0,36	0,29
07.05.2025	-	4,624	0	92,1	91	0	90,042	89,57	0	24	0	70,4	58,1	0,35	0,28
08.05.2025	-	4,399	0	88,5	87,7	0	86,459	86,264	0	24	0	71,7	59,6	0,38	0,3
09.05.2025	-	4,293	0	88,4	87,8	0	86,35	86,342	0	24	0	72	60,1	0,38	0,3
10.05.2025	-	4,869	0	106,2	105,2	0	103,735	103,411	0	24	0	72	60,8	0,38	0,3
11.05.2025	-	4,629	0	109,7	109,1	0	107,173	107,204	0	24	0	71,7	61,4	0,38	0,3
12.05.2025	-	4,323	0	103,7	102,9	0	101,3	101,099	0	24	0	71,9	61,7	0,38	0,3
13.05.2025	-	4,305	0	109,5	108,6	0	106,952	106,649	0	24	0	72,2	62,6	0,38	0,3
14.05.2025	-	4,224	0	116	114,9	0	113,298	112,792	0	24	0	72,1	63,2	0,37	0,29
15.05.2025	-	4,345	0	131,6	130,4	0	128,584	127,993	0	24	0	71,5	63,5	0,37	0,3
16.05.2025	-	4,427	0	135	133,6	0	131,838	131,077	0	24	0	72,3	64,3	0,37	0,29
17.05.2025	-	4,283	0	141,9	140,8	0	138,614	138,109	0	24	0	71,9	64,6	0,38	0,3
18.05.2025	-	4,807	0	164	162,8	0	160,176	159,654	0	24	0	72,2	65	0,38	0,3
19.05.2025	-	4,133	0	149,6	148,2	0	146,107	145,303	0	24	0	72,2	65,5	0,38	0,3
20.05.2025	-	4,326	0	165,3	164,2	0	161,42	160,928	0	24	0	72,5	66,1	0,38	0,29
21.05.2025	-	4,292	0	174,2	173,3	0	170,159	169,853	0	24	0	72,1	66,1	0,38	0,29
22.05.2025	-	4,146	0	178,4	177,5	0	174,232	173,911	0	24	0	72,3	66,6	0,38	0,29
23.05.2025	-	3,874	0	175,6	174,7	0	171,529	171,172	0	24	0	72	66,6	0,38	0,29
Итого:	-	131,998	0	3168,4	3134,7	0	3095,636	3080,055	0	717	3	71,36	59,93	0,37	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1893,456	28958,4	29111,5	0,254	28264,312	28667,126	0,251	2311	4
23.05.2025	2025,454	32126,8	32246,2	0,254	31359,948	31747,184	0,251	3028	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения