

#84468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	5,034	237,02	24	0	68,9	49,7	4,9
25.04.2024	4,929	211,21	24	0	70,3	49,1	6,4
26.04.2024	4,54	170,15	24	0	69,8	45,2	7,8
27.04.2024	4,126	130,73	24	0	70,3	42,3	12,1
28.04.2024	3,439	104,3	24	0	70	40,9	14,6
29.04.2024	2,073	63,95	24	0	69,5	39,6	16,9
30.04.2024	1,925	58,49	24	0	69,3	40,1	16,1
01.05.2024	1,877	59,25	24	0	66,8	40,3	-
02.05.2024	1,75	51,35	24	0	70	40,1	-
03.05.2024	1,214	33,42	24	0	69,8	39,4	-
04.05.2024	1,272	36,72	24	0	68,3	39,4	-
05.05.2024	1,195	34,62	24	0	68,8	39,8	-
06.05.2024	1,267	36,4	24	0	68,5	39,2	-
07.05.2024	1,235	34,33	24	0	69,1	38,9	-
08.05.2024	1,31	36,6	24	0	68,7	38,5	-
09.05.2024	1,203	33,62	24	0	69,3	39,1	-
10.05.2024	1,287	36,86	24	0	68,3	39	-
11.05.2024	1,253	34,86	24	0	69,1	38,9	-
12.05.2024	1,295	36,72	24	0	68,4	38,8	-
13.05.2024	1,368	37,34	24	0	69,1	38,3	-
14.05.2024	1,216	35,93	24	0	68	39,5	-
15.05.2024	1,241	34,69	24	0	69,2	39,1	-
16.05.2024	1,203	34,89	24	0	68,5	39,5	-
17.05.2024	1,198	33,98	24	0	69,2	39,6	-
18.05.2024	1,178	35,44	24	0	68	40,1	-
19.05.2024	1,215	35,13	24	0	68,9	39,9	-
20.05.2024	1,129	34,05	24	0	68,4	40,4	-
21.05.2024	1,16	33,83	24	0	69,1	40,3	-
22.05.2024	1,147	35,05	24	0	68,2	40,6	-
23.05.2024	1,105	32,51	24	0	69,3	40,7	-
Итого:	55,384	1823,44	720	0	0	0	0
Гкал	47,63						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	10810,833	479186,04	72639,54
23.05.2024	10866,217	481009,48	73359,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:32:54