

#133181#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
5119

Заводской номер счётчика 23202842	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2137,163	2025,454	111.709	26.681

Подпись исполнителя



«ЖЭУ 29, ООО, УК»
«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 06 2025

#132677#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 10059
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
 Заводской номер 23202842
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	4,064	0	186,5	186,1	0	182,126	182,298	0	24	0	72,4	67,1	0,38	0,29
25.05.2025	-	3,915	0	179,6	180,5	0	175,377	176,786	0	24	0	72,6	67,3	0,38	0,29
26.05.2025	-	3,794	0	183,5	184,8	0	179,191	180,983	0	24	0	72,5	67,5	0,38	0,3
27.05.2025	-	3,978	0	197,6	199,2	0	192,962	195,079	0	24	0	72,5	67,6	0,39	0,29
28.05.2025	-	3,812	0	191,7	192,8	0	187,204	188,805	0	24	0	72,4	67,6	0,39	0,29
29.05.2025	-	3,779	0	188,4	189,5	0	183,994	185,575	0	24	0	72,4	67,5	0,38	0,29
30.05.2025	-	3,875	0	194,5	196	0	189,903	191,904	0	24	0	72,7	67,8	0,38	0,3
31.05.2025	-	3,692	0	192,1	193,2	0	187,609	189,177	0	24	0	72,4	67,7	0,38	0,3
01.06.2025	-	3,809	0	193,8	194,9	0	189,241	190,836	0	24	0	72,6	67,8	0,38	0,3
02.06.2025	-	3,567	0	188,8	189,9	0	184,395	185,955	0	24	0	72,2	67,6	0,38	0,3
03.06.2025	-	3,63	0	188,7	189,8	0	184,265	185,836	0	24	0	72,5	67,8	0,39	0,3
04.06.2025	-	3,674	0	196,3	197,8	0	191,712	193,679	0	24	0	72,3	67,8	0,39	0,3
05.06.2025	-	3,514	0	193,5	195,4	0	188,976	191,317	0	24	0	72,3	67,9	0,39	0,3
06.06.2025	-	3,391	0	186,8	188,5	0	182,444	184,57	0	24	0	72,2	67,8	0,39	0,3
07.06.2025	-	3,468	0	186,3	187,9	0	181,925	183,965	0	24	0	72,4	67,9	0,39	0,3
08.06.2025	-	3,633	0	199,8	201,5	0	195,143	197,311	0	24	0	72,1	67,7	0,39	0,3
09.06.2025	-	3,442	0	187,7	189,3	0	183,325	185,349	0	24	0	72,2	67,8	0,39	0,3
10.06.2025	-	3,429	0	189,9	191,4	0	185,511	187,437	0	24	0	71,8	67,4	0,39	0,3
11.06.2025	-	3,473	0	189,3	191	0	184,855	186,989	0	24	0	72,5	68	0,39	0,3
12.06.2025	-	3,533	0	190,4	192,2	0	185,932	188,174	0	24	0	72,4	67,9	0,39	0,3
13.06.2025	-	3,521	0	189,3	190,9	0	184,847	186,892	0	24	0	72,6	68	0,39	0,3
14.06.2025	-	3,557	0	196,7	198,4	0	192,143	194,285	0	24	0	71,9	67,5	0,39	0,3
15.06.2025	-	3,675	0	197,8	198,4	0	193,147	194,227	0	24	0	72,6	68,1	0,39	0,3
16.06.2025	-	3,42	0	187,3	187,9	0	182,912	183,963	0	24	0	72,5	68	0,39	0,29
17.06.2025	-	3,387	0	189	190,1	0	184,561	186,105	0	24	0	72,5	68,1	0,39	0,3
18.06.2025	-	3,399	0	192,5	193,9	0	188,061	189,89	0	24	0	71,8	67,5	0,39	0,29
19.06.2025	-	3,397	0	192,2	193,4	0	187,732	189,369	0	24	0	72,1	67,8	0,37	0,29
20.06.2025	-	3,4	0	194,2	195,5	0	189,631	191,369	0	24	0	72,6	68,3	0,38	0,29
21.06.2025	-	3,553	0	199,9	201,3	0	195,194	197,058	0	24	0	72,6	68,3	0,38	0,29
22.06.2025	-	3,575	0	200,8	202,2	0	196,104	197,965	0	24	0	72,3	68	0,38	0,29
23.06.2025	-	3,354	0	199,4	201	0	194,701	196,726	0	24	0	72,6	68,5	0,38	0,29
Итого:	-	111,71	0	5944,3	5984,7	0	5805,123	5859,874	0	744	0	72,37	67,79	0,39	0,3

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2025,454	32126,8	32246,2	0,254	31359,948	31747,184	0,251	3028	7
23.06.2025	2137,163	38071,1	38230,9	0,254	37165,074	37607,058	0,251	3772	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения