

#23707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	1,5	79,62	24	0	69,1	52,8	16
25.05.2021	1,468	78,88	24	0	68,5	52,4	-
26.05.2021	1,506	80,29	24	0	69	52,8	-
27.05.2021	1,507	80,36	24	0	69,3	53,1	-
28.05.2021	1,53	79,3	24	0	69,1	52,4	11
29.05.2021	1,481	78,31	24	0	68,8	52,5	12,3
30.05.2021	1,505	78,37	24	0	69	52,3	-
31.05.2021	1,507	80,53	24	0	69,3	53,1	16
01.06.2021	1,44	77,09	24	0	68,7	52,6	-
02.06.2021	1,405	75,78	24	0	69,1	53	-
03.06.2021	1,399	76,8	24	0	69,3	53,5	15
04.06.2021	1,344	75,44	24	0	69,1	53,8	-
05.06.2021	1,376	74,26	24	0	68,5	52,4	13,4
06.06.2021	1,42	74,71	24	0	68,9	52,4	22
07.06.2021	1,391	75,17	24	0	68,8	52,8	-
08.06.2021	1,36	76,38	24	0	69,1	53,7	18,8
09.06.2021	1,372	75,88	24	0	69,1	53,5	21
10.06.2021	1,281	76,14	24	0	69	54,5	-
11.06.2021	1,321	76,92	24	0	69,2	54,4	-
12.06.2021	1,322	75,99	24	0	68,8	53,8	-
13.06.2021	1,347	76,22	24	0	68,8	53,6	-
14.06.2021	1,38	76,76	24	0	69,1	53,5	-
15.06.2021	1,349	76,71	24	0	69,2	54,1	-
16.06.2021	1,318	77,11	24	0	69,2	54,5	-
17.06.2021	1,343	76,59	24	0	69,3	54,2	-
18.06.2021	1,302	75,22	24	0	69	54,1	-
19.06.2021	1,213	77,4	24	0	69,2	55,7	-
20.06.2021	1,163	77,08	24	0	68,8	55,8	-
21.06.2021	1,134	77,83	24	0	69	56,5	-
22.06.2021	1,082	78,03	24	0	69,1	57,1	-
23.06.2021	1,119	77,85	24	0	69,4	57	-
Итого:	42,185	2393,02	744	0	0	0	0
Гкал	36,279						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	6990,254	300392,59	47090,07
23.06.2021	7032,439	302785,61	47834,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 7:58:15