

#23690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2022	1,281	36,18	24	0	69,1	39,4	-
25.05.2022	1,272	35,61	24	0	69,5	39,5	-
26.05.2022	1,338	36,88	24	0	69,6	39,2	-
27.05.2022	1,291	35,63	24	0	69,7	39,3	-
28.05.2022	1,315	36,66	24	0	69,4	39,2	-
29.05.2022	1,34	36,66	24	0	69,8	39,2	-
30.05.2022	1,337	41,84	24	0	69,6	39,5	-
31.05.2022	1,274	35,97	24	0	69,3	39,5	-
01.06.2022	1,241	36,59	24	0	68,8	39,7	-
02.06.2022	1,26	35,32	24	0	69,6	39,6	-
03.06.2022	1,31	36,23	24	0	69,7	39,4	-
04.06.2022	1,311	36,92	24	0	69,3	39,4	-
05.06.2022	1,29	36,7	24	0	69,2	39,7	-
06.06.2022	1,233	34,81	24	0	69,7	40	-
07.06.2022	1,162	33,31	24	0	69,8	40,4	-
08.06.2022	1,212	35,53	24	0	69,2	40,4	-
09.06.2022	1,171	34	24	0	69,5	40,6	-
10.06.2022	1,192	34,48	24	0	69,5	40,4	-
11.06.2022	1,19	33,83	24	0	69,9	40,4	-
12.06.2022	1,148	33,5	24	0	69,4	40,7	-
13.06.2022	1,216	35,14	24	0	69,2	40,2	-
14.06.2022	1,221	34,72	24	0	69,5	40	-
15.06.2022	1,23	34,71	24	0	69,8	40,1	-
16.06.2022	1,177	34,23	24	0	69,4	40,5	-
17.06.2022	1,17	33,89	24	0	69,6	40,5	-
18.06.2022	1,168	34,2	24	0	69,4	40,6	-
19.06.2022	1,17	34,45	24	0	69,2	40,6	-
20.06.2022	1,181	34,33	24	0	69,4	40,5	-
21.06.2022	1,227	35,99	24	0	68,9	40,2	-
22.06.2022	1,179	34,42	24	0	69,4	40,5	-
23.06.2022	1,173	33,84	24	0	69,7	40,5	-
Итого:	38,28	1096,57	744	0	0	0	0
Гкал	32,921						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2022	8344,245	363196,24	55840,45
23.06.2022	8382,525	364292,81	56584,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 8:04:26