

#23701#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	1,222	36,09	24	0	69,1	40,7	-
25.05.2023	1,184	41,84	24	0	69,1	41,4	-
26.05.2023	1,209	179,9	24	0	69,8	52,2	-
27.05.2023	1,208	166	24	0	69	51,8	-
28.05.2023	1,242	58,46	24	0	68,9	42,8	-
29.05.2023	1,22	156,33	24	0	69,7	51,1	-
30.05.2023	1,184	187,76	24	0	69,6	52,8	-
31.05.2023	1,184	136,78	24	0	69,3	48,3	-
01.06.2023	1,194	59,95	24	0	69,2	42,6	-
02.06.2023	1,158	339,24	24	0	70,1	64,7	-
03.06.2023	1,183	203,93	24	0	69,8	54,7	-
04.06.2023	1,249	125,23	24	0	69,2	46,9	-
05.06.2023	1,222	74,24	24	0	69,2	43,6	-
06.06.2023	1,183	52,24	24	0	69,2	42,4	-
07.06.2023	1,184	39,18	24	0	69	41,2	-
08.06.2023	1,123	41,31	24	0	69,1	41,8	-
09.06.2023	1,106	34	24	0	69	41,6	-
10.06.2023	1,092	34,27	24	0	68,7	41,8	-
11.06.2023	1,103	33,97	24	0	69,2	41,8	-
12.06.2023	1,122	35,49	24	0	68,5	41,8	-
13.06.2023	1,088	50,15	24	0	69,1	43,1	-
14.06.2023	1,103	62,93	24	0	68,7	43,9	-
15.06.2023	1,101	55,21	24	0	68,4	43,6	-
16.06.2023	1,157	35,92	24	0	68,8	41,7	-
17.06.2023	1,085	44,89	24	0	68,9	43	-
18.06.2023	1,139	55,03	24	0	68,8	43,4	-
19.06.2023	1,108	42,89	24	0	68,9	42,5	-
20.06.2023	1,049	38,72	24	0	68	43	-
21.06.2023	1,057	41,79	24	0	69,3	42,9	-
22.06.2023	1,114	36,84	24	0	68,3	42,2	-
23.06.2023	1,02	32,27	24	0	69,1	42,4	-
Итого:	35,593	2532,85	744	0	0	0	0
Гкал	30,61						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	9619,446	425722,33	64588,41
23.06.2023	9655,039	428255,18	65332,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.06.2023 7:54:42