

#23705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2021	1,202	74,15	24	0	71,3	57,3	-
25.07.2021	1,179	75,21	24	0	71,6	58,1	-
26.07.2021	1,156	76,42	24	0	72,1	59	-
27.07.2021	1,152	75,5	24	0	71,6	58,5	-
28.07.2021	1,135	75,21	24	0	71,6	58,6	-
29.07.2021	1,113	75,52	24	0	71,6	59	-
30.07.2021	1,193	75,5	24	0	72	58,4	-
31.07.2021	1,185	75,32	24	0	71,3	57,8	-
01.08.2021	1,213	74,89	24	0	71,6	57,7	-
02.08.2021	1,225	75,96	24	0	71,6	57,8	-
03.08.2021	1,243	74	24	0	71,9	57,4	-
04.08.2021	1,26	73,91	24	0	71,7	57	-
05.08.2021	1,228	74,34	24	0	71,2	56,9	-
06.08.2021	1,233	74,14	24	0	71,2	56,8	-
07.08.2021	1,309	75,1	24	0	71,9	56,9	-
08.08.2021	1,296	73,81	24	0	71,5	56,3	-
09.08.2021	1,258	72,79	24	0	71,4	56,5	-
10.08.2021	1,271	72,93	24	0	71,8	56,8	-
11.08.2021	1,289	72,68	24	0	71,8	56,5	-
12.08.2021	1,296	72,57	24	0	71,6	56,2	-
13.08.2021	1,26	73,01	24	0	71,4	56,6	-
14.08.2021	1,265	72,99	23,98	128	71,5	56,6	-
15.08.2021	1,3	73,27	24	0	72	56,8	-
16.08.2021	1,277	73,49	24	0	71,5	56,5	-
17.08.2021	1,271	72,59	24	0	71,2	56	-
18.08.2021	1,285	72,78	24	0	71,5	56,3	-
19.08.2021	1,317	72,8	24	0	71,5	55,8	-
20.08.2021	1,303	73,47	24	0	71,1	55,8	-
21.08.2021	1,358	74,15	24	0	71,2	55,4	-
22.08.2021	1,356	74,14	24	0	71,1	55,3	-
23.08.2021	1,378	73,4	24	0	71	54,9	-
Итого:	38,806	2296,04	743,98	0	0	0	0
Гкал	33,373						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2021	7055,41	304355,83	48552,87
23.08.2021	7094,216	306651,87	49296,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.08.2021 7:17:19