

# #28984#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ракета, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград  
Номер абонента 38  
Порядковый номер 2973  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31491  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	1,121	43,66	24	0	68,8	41,8	-
25.07.2023	1,085	33,14	24	0	68,7	41,1	-
26.07.2023	1,04	51,88	24	0	67,6	43,2	-
27.07.2023	1,105	37,64	23,9	128	68,8	41,3	-
28.07.2023	1,04	32,44	24	0	68,8	41,6	-
29.07.2023	1,056	32,72	24	0	68,8	41,6	-
30.07.2023	1,051	32,49	24	0	69	41,7	-
31.07.2023	1,054	32,93	24	0	68,9	41,7	-
01.08.2023	1,043	31,82	23,32	128	69	41,5	-
02.08.2023	1,017	32,11	24	0	68,6	42	-
03.08.2023	0,988	32,67	24	0	68,1	42,4	-
04.08.2023	1,038	32,84	24	0	68,9	42,2	-
05.08.2023	1,035	32,78	24	0	69	42,4	-
06.08.2023	1,037	35,33	24	0	67,4	42,7	-
07.08.2023	0,998	33,41	24	0	68	42,7	-
08.08.2023	1,068	34,11	24	0	68,6	42,2	-
09.08.2023	1,065	33,34	24	0	69,1	42,1	-
10.08.2023	1,09	33,66	24	0	69	41,6	-
11.08.2023	1,085	34,14	24	0	68,4	41,6	-
12.08.2023	1,061	33,96	24	0	68,3	41,9	-
13.08.2023	1,127	34,58	24	0	69	41,5	-
14.08.2023	1,047	33,12	24	0	68,8	42,1	-
15.08.2023	1,035	32,69	24	0	69	42,3	-
16.08.2023	0,989	30,97	24	0	69,6	42,7	-
17.08.2023	1,013	32	24	0	69,2	42,5	-
18.08.2023	0,968	31,21	24	0	69,1	42,8	-
19.08.2023	0,974	31,67	24	0	68,8	42,9	-
20.08.2023	0,954	30,5	24	0	69,5	43	-
21.08.2023	1	31,63	24	0	69,4	42,7	-
22.08.2023	0,962	31,04	24	0	69,2	42,9	-
23.08.2023	0,998	31,17	24	0	69,7	42,6	-
Итого:	32,144	1047,65	743,22	0	0	0	0
Гкал	27,644						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,22

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	9678,043	429184,43	66052,31
23.08.2023	9710,187	430232,08	66795,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 7:55:34