

#148410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Фрунзе 52-56, г. Калининград

5119

10059

ТВ7 (АСЦП)

23202842

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	3,392	0	178,7	178,1	0	174,551	174,426	0	24	0	72	67,4	0,38	0,3	-
25.08.2025	3,322	0	174,9	174,2	0	170,81	170,586	0	24	0	72,3	67,7	0,38	0,3	-
26.08.2025	3,368	0	174,7	174	0	170,56	170,338	0	24	0	72,9	68,2	0,38	0,3	-
27.08.2025	3,38	0	184,9	184,3	0	180,617	180,483	0	24	0	72	67,5	0,38	0,3	-
28.08.2025	3,53	0	198,5	196,7	0	193,918	192,63	0	24	0	71,8	67,5	0,38	0,3	-
29.08.2025	3,477	0	196,2	194,1	0	191,647	190,06	0	24	0	72	67,7	0,38	0,3	-
30.08.2025	3,376	0	191,6	189,8	0	187,116	185,815	0	24	0	72,4	68,1	0,38	0,3	-
31.08.2025	3,525	0	194,3	194,1	0	189,765	190,058	0	24	0	72,2	67,8	0,38	0,3	-
01.09.2025	3,336	0	194,1	193,6	0	189,558	189,531	0	24	0	72,3	68,1	0,39	0,3	-
02.09.2025	3,305	0	194,4	194,3	0	189,904	190,245	0	24	0	71,9	67,8	0,38	0,29	-
03.09.2025	3,286	0	193,9	193,7	0	189,361	189,606	0	24	0	72,4	68,3	0,38	0,3	-
04.09.2025	3,306	0	199	199	0	194,29	194,747	0	24	0	72,7	68,7	0,39	0,3	-
05.09.2025	3,194	0	199,7	199,7	0	195,009	195,439	0	24	0	72,5	68,6	0,4	0,3	-
06.09.2025	3,278	0	200,1	199,5	0	195,452	195,32	0	24	0	72	68	0,39	0,3	-
07.09.2025	3,356	0	198,4	197,2	0	193,74	193,023	0	24	0	72,4	68,3	0,39	0,3	-
08.09.2025	3,162	0	186,1	185,1	0	181,692	181,14	0	24	0	72,9	68,7	0,39	0,29	-
09.09.2025	3,148	0	193,2	192,1	0	188,701	188,056	0	24	0	72,2	68,2	0,39	0,29	-
10.09.2025	3,278	0	210	208,7	0	205,161	204,328	0	24	0	71,7	68	0,39	0,29	-
11.09.2025	3,382	0	199,5	198,4	0	194,865	194,24	0	24	0	72,1	68	0,39	0,29	-
12.09.2025	3,313	0	188,4	187	0	183,975	183,065	0	24	0	72,4	68,1	0,39	0,29	-
13.09.2025	3,297	0	195,9	194,7	0	191,317	190,59	0	24	0	72,4	68,3	0,39	0,29	-
14.09.2025	3,371	0	200,9	200,9	0	196,285	196,743	0	24	0	71,6	67,5	0,38	0,3	-
15.09.2025	3,199	0	204	204,5	0	199,212	200,155	0	24	0	72,4	68,6	0,39	0,3	-
16.09.2025	3,327	0	206,9	207,3	0	202,083	202,927	0	24	0	72,1	68,2	0,39	0,3	-
17.09.2025	3,252	0	207,6	208,1	0	202,791	203,717	0	24	0	72	68,2	0,39	0,3	-
18.09.2025	3,313	0	215,2	215,6	0	210,201	211,023	0	24	0	72,2	68,4	0,39	0,3	-
19.09.2025	3,363	0	210,2	210,6	0	205,24	206,1	0	24	0	72,6	68,7	0,39	0,3	-
20.09.2025	3,339	0	207,4	207,7	0	202,554	203,302	0	24	0	72,3	68,4	0,39	0,3	-
21.09.2025	3,372	0	205,9	205,9	0	201,086	201,553	0	24	0	72,3	68,3	0,39	0,3	-
22.09.2025	3,278	0	204,4	204,3	0	199,703	200,055	0	24	0	71,6	67,7	0,39	0,31	-
23.09.2025	3,369	0	208,8	207,4	0	203,914	202,991	0	24	0	72,4	68,5	0,39	0,3	-
Итого:	103,194	0	6117,8	6100,6	0	5975,078	5972,292	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,647														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2306,564	47547,4	47713,6	0,458	46420,132	46891,467	0,451	5234	9
23.09.2025	2409,76	53665,2	53814,2	0,458	52395,212	52863,758	0,451	5978	9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:39:29