

#23703#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ракета, ЖСК, УК
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград
Номер абонента 38
Порядковый номер 2973
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31491
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2021	1,335	73,07	24	0	70,9	55,1	-
25.08.2021	1,37	71,54	24	0	70,9	54,4	-
26.08.2021	1,321	72,26	24	0	71	55,2	-
27.08.2021	1,309	70,97	24	0	70,4	55,1	-
28.08.2021	1,347	72,59	24	0	71	55	-
29.08.2021	1,388	71,93	24	0	70,7	54,1	-
30.08.2021	1,408	73,93	24	0	71,1	54,6	-
31.08.2021	1,384	74,42	24	0	71	54,9	-
01.09.2021	1,383	73,53	24	0	71,1	54,9	-
02.09.2021	1,37	73,45	24	0	70,6	54,5	-
03.09.2021	1,361	72,86	24	0	71,2	55,1	-
04.09.2021	1,417	73,51	24	0	71,3	54,6	-
05.09.2021	1,477	73,06	24	0	70,9	53,3	-
06.09.2021	1,42	73,85	24	0	71	54,3	-
07.09.2021	1,384	72,4	24	0	70,4	54	-
08.09.2021	1,406	75,83	24	0	71,6	55,6	-
09.09.2021	1,36	76,4	24	0	70,8	55,4	-
10.09.2021	1,345	78,43	24	0	70,7	55,9	-
11.09.2021	1,327	78,97	24	0	71	56,5	-
12.09.2021	1,385	78,3	24	0	71,2	55,9	-
13.09.2021	1,313	76,5	23,92	128	70,3	55,5	-
14.09.2021	1,317	79,36	24	0	71,1	56,8	-
15.09.2021	1,342	80,87	24	0	71	56,6	-
16.09.2021	1,35	79,46	24	0	71,3	56,6	-
17.09.2021	1,36	78,66	24	0	71,1	56,2	-
18.09.2021	1,425	76,5	24	0	71,1	55,1	-
19.09.2021	1,484	76,09	24	0	70,8	53,9	-
20.09.2021	1,445	74,82	24	0	71	54,3	-
21.09.2021	1,456	74,53	24	0	71,1	54,2	-
22.09.2021	1,443	73,9	24	0	70,8	53,9	-
23.09.2021	1,467	71,91	24	0	70,4	52,7	-
Итого:	42,899	2323,9	743,92	0	0	0	0
Гкал	36,893						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,92

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2021	7094,216	306651,87	49296,86
23.09.2021	7137,115	308975,77	50040,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.09.2021 7:27:56