

# #23717#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ракета, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Фрунзе 52-56, г. Калининград  
Номер абонента 38  
Порядковый номер 2973  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31491  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,285	38,3	24	0	69,5	41,3	-
25.09.2022	1,291	38,52	24	0	69,4	41,3	-
26.09.2022	1,229	37,1	24	0	69,5	41,7	-
27.09.2022	1,256	37,76	24	0	69,4	41,4	-
28.09.2022	1,266	42,17	24	0	68,8	41,6	-
29.09.2022	1,295	38,15	24	0	69,6	41,2	-
30.09.2022	1,263	37,62	24	0	69,4	41,1	-
01.10.2022	1,301	37,91	24	0	69,7	40,8	-
02.10.2022	1,341	38,86	24	0	69,6	40,5	-
03.10.2022	1,358	38,82	24	0	69,8	40,3	-
04.10.2022	1,288	39,27	24	0	69	41	-
Итого:	14,173	424,48	264	0	0	0	0
Гкал	12,189						

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	8467,509	367015,02	58789,54
04.10.2022	8481,682	367439,5	59053,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:32:27