

#25461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель **РОСИНКАС**
Адрес потребителя **Нарвская 91А, Калининград**
Номер абонента **888**
Порядковый номер **3908**
Тип теплосчётчика **ВКТ-7**
Заводской номер **00105191**
Номер системы **1**

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,884	51,69	50,59	50,3	49,8	0,5	24	0	0	76,5	59	17,59	0	0	4,5
22.02.2021	0,86	52,06	50,97	50,69	50,14	0,55	24	0	0	76,2	59,3	16,97	0	0	4,6
23.02.2021	0,836	51,7	50,64	50,38	49,84	0,54	24	0	0	75,5	58,9	16,61	0	0	4,6
24.02.2021	0,795	52,55	51,5	51,27	50,67	0,6	24	0	0	73,7	58,2	15,5	0	0	8,2
25.02.2021	0,736	52,38	51,4	51,18	50,66	0,52	24	0	0	71,8	57,4	14,39	0	0	10,7
26.02.2021	0,746	50,81	49,84	49,63	49,11	0,52	24	0	0	71,6	56,6	15,02	0	0	4,9
27.02.2021	0,769	49,47	48,48	48,27	47,76	0,51	24	0	0	72,1	56,2	15,92	0	0	3,2
28.02.2021	0,81	49,53	48,49	48,32	47,73	0,59	24	0	0	73,5	56,8	16,78	0	0	3
01.03.2021	0,816	50,1	49,12	48,86	48,38	0,48	24	0	0	74,7	57,9	16,76	0	0	2,5
02.03.2021	0,8	50,29	49,28	49,09	48,56	0,53	24	0	0	73,9	57,6	16,3	0	0	3,2
03.03.2021	0,849	51,22	50,14	49,86	49,3	0,56	24	0	0	76,8	59,8	17,02	0	0	1,3
04.03.2021	0,82	49,94	48,89	48,67	48,1	0,57	24	0	0	76,2	59,4	16,85	0	0	1,3
05.03.2021	0,903	49,72	48,61	48,32	47,78	0,54	24	0	0	78,9	60,1	18,72	0	0	-0,7
06.03.2021	0,899	49,89	48,78	48,51	48,01	0,5	24	0	0	78,3	59,8	18,47	0	0	1,4
07.03.2021	0,847	49,46	48,37	48,17	47,61	0,56	24	0	0	76,4	58,8	17,64	0	0	1,7
08.03.2021	0,903	48,83	47,74	47,47	47,02	0,45	24	0	0	78,2	59,2	19	0	0	0
09.03.2021	0,968	50,28	49,1	48,84	48,21	0,63	24	0	0	81,2	61,4	19,83	0	0	-1,7
10.03.2021	0,924	50,53	49,4	49,1	48,51	0,59	24	0	0	80,2	61,4	18,81	0	0	-0,7
11.03.2021	0,914	49,61	48,5	48,24	47,67	0,57	24	0	0	79,2	60,2	18,93	0	0	-0,8
12.03.2021	0,817	50,55	49,52	49,28	48,75	0,53	24	0	0	74,3	57,8	16,58	0	0	4,6
13.03.2021	0,757	48,49	47,52	47,36	46,82	0,54	24	0	0	71,4	55,4	15,97	0	0	4,9
14.03.2021	0,735	46,61	45,69	45,56	45,03	0,53	24	0	0	70,5	54,4	16,11	0	0	3,7
15.03.2021	0,745	47,05	46,33	45,98	45,63	0,35	24	0	0	70,9	54,6	16,26	0	0	3,2
16.03.2021	0,763	47,14	46,35	46,06	45,67	0,39	24	0	0	71,1	54,5	16,57	0	0	2,5
17.03.2021	0,754	46,78	45,93	45,68	45,25	0,43	24	0	0	71,9	55,3	16,54	0	0	1,6
18.03.2021	0,778	46,55	45,65	45,38	44,95	0,43	24	0	0	72,8	55,6	17,17	0	0	1
19.03.2021	0,84	46,92	45,93	45,72	45,21	0,51	24	0	0	75,4	57,1	18,36	0	0	-1,1
20.03.2021	0,878	47,86	46,8	46,63	46,08	0,55	24	0	0	77,5	58,6	18,9	0	0	-
Итого:	23,146	1388,01	1359,56	1352,82	1338,25	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,146														

Общее время работы системы, ч **672**
Период нормальной работы системы, ч **672**

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	437,754	25457,3	24945,16	24851,08	24583,75
20.03.2021	460,9	26845,31	26304,72	26203,9	25922

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2021 7:22:53