

#25465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,836	73,7	72,56	71,99	71,35	0,64	24	0	0	72,2	60,6	11,61	0	0	-
22.02.2023	0,886	71,26	70,04	69,45	68,81	0,64	24	0	0	74,9	62,1	12,78	0	0	-
23.02.2023	0,908	73,28	71,95	71,4	70,59	0,81	24	0	0	76,2	63,5	12,71	0	0	-
24.02.2023	0,905	75,96	74,63	74,06	73,24	0,82	24	0	0	74,7	62,4	12,23	0	0	-
25.02.2023	0,897	73,39	72,06	71,53	70,76	0,77	24	0	0	74,8	62,2	12,56	0	0	-
26.02.2023	0,965	73,94	72,5	72,02	71,1	0,92	24	0	0	76,8	63,5	13,35	0	0	-
27.02.2023	0,98	74,12	72,63	72,15	71,24	0,91	24	0	0	77,6	64	13,57	0	0	-
28.02.2023	1,031	74,48	72,99	72,5	71,65	0,85	24	0	0	77,4	63,2	14,21	0	0	-
01.03.2023	0,562	47,11	46,19	45,97	45,38	0,59	24	0	0	73,4	61,2	12,25	0	0	-
02.03.2023	0,896	74,13	72,9	72,31	71,61	0,7	24	0	0	74,2	61,8	12,39	0	0	-
03.03.2023	0,854	75,41	74,11	73,59	72,84	0,75	24	0	0	72,9	61,3	11,59	0	0	-
04.03.2023	0,872	72,55	71,26	70,76	70,03	0,73	24	0	0	73,9	61,6	12,33	0	0	-
05.03.2023	0,947	72,68	71,41	70,79	70,16	0,63	24	0	0	76	62,6	13,39	0	0	-
06.03.2023	0,962	73,03	71,63	71,11	70,29	0,82	24	0	0	76,7	63,2	13,52	0	0	-
07.03.2023	0,986	73,29	71,87	71,32	70,53	0,79	24	0	0	77,6	63,8	13,79	0	0	-
08.03.2023	0,95	72,08	70,69	70,19	69,42	0,77	24	0	0	76,2	62,7	13,52	0	0	-
09.03.2023	0,384	26,21	25,68	25,49	25,21	0,28	24	0	0	79,5	64,4	15,07	0	0	-
10.03.2023	0,633	39,55	38,49	38,46	37,81	0,65	24	0	0	78,3	61,9	16,42	0	0	-
11.03.2023	1,008	72,26	70,74	70,34	69,41	0,93	24	0	0	77,8	63,4	14,31	0	0	-
12.03.2023	0,993	71,73	70,25	69,85	69,03	0,82	24	0	0	76	61,8	14,2	0	0	-
13.03.2023	0,939	72,87	71,5	71,05	70,27	0,78	24	0	0	74,4	61,1	13,25	0	0	-
14.03.2023	0,766	77,2	75,86	75,52	74,62	0,9	24	0	0	70,9	60,7	10,14	0	0	-
15.03.2023	0,819	72,83	71,66	71,15	70,48	0,67	24	0	0	71	59,6	11,5	0	0	-
16.03.2023	0,879	72,93	71,87	71,2	70,65	0,55	24	0	0	72,7	60,4	12,33	0	0	-
17.03.2023	0,861	73,68	72,6	71,96	71,4	0,56	24	0	0	72,5	60,6	11,97	0	0	-
18.03.2023	0,829	75,8	74,62	74,12	73,42	0,7	24	0	0	70,9	59,6	11,22	0	0	-
19.03.2023	0,817	77,34	76,1	75,61	74,86	0,75	24	0	0	70,9	60	10,83	0	0	-
20.03.2023	0,818	76,74	75,49	75,04	74,26	0,78	24	0	0	70,8	59,9	10,89	0	0	-
Итого:	24,183	1959,55	1924,28	1910,93	1890,42	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,183														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2023	728,77	45959,89	45060,36	44873,32	44384,7
20.03.2023	752,953	47919,44	46984,64	46784,25	46275,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 7:22:42